

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biała

Adres do korespondencji
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: nr +48 32 606 0 616

WPLYNĘŁO 23. 07. 2024



1049147515

Data pisma: 01.07.2024 r.
Nr pisma: TD24-07-0008113-01
Sprawa: Zmiana sposobu zasilania obiektu zlokalizowanego przy ul. Warszawska nr 180 w Bielsku-Białej
Nr sprawy: OMR/BR/978/2024
Nr PPE: PPE 590322426101629806 (Przyłącze nr 1)
PPE 590322426101629813 (Przyłącze nr 2)
Kontakt: Barbara Romik
Telefon: tel. kom. +48 571 665 576
E-mail: Barbara.Romik@tauron-dystrybucja.pl



TI 19 Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II nr 27
00-867 WARSZAWA

Szanowni Państwo

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa [1], informujemy Państwa o planowanej zmianie warunków funkcjonowania sieci elektroenergetycznej 15 kV zasilającej obiekt zlokalizowany przy ul. Warszawskiej 180 w Bielsku-Białej.

Państwa obiekt zasilany jest obecnie dwoma przyłączami:

- ✓ Przyłącze nr 1 (podstawowe) nr PPE 590322426101629806, zasilane z pola nr 1 w rozdzielnicy 15 kV w stacji TESCO [BBB11021],
- ✓ Przyłącze nr 2 (podstawowe) nr PPE 590322426101629813, zasilane z pola nr 7 w rozdzielnicy 15 kV w stacji TESCO [BBB11021].

Stacja rozdzielcza TESCO [BBB11021] zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu w budynku przy ul. Warszawskiej 180.

W ramach planowanej modernizacji sieci dystrybucyjnej 15 kV zlikwidujemy stację TESCO [BBB11021] i opuścimy zajmowane pomieszczenie w budynku przy ul. Warszawskiej 180. Dla utrzymania zasilania obiektu z sieci 15 kV wybudujemy złącze kablowe SN [BBB11443]. Lokalizacja złącza zostanie ustalona na etapie prac projektowych. Wstępnie planujemy jego posadowienie w bezpośrednim sąsiedztwie naszych kabli 15 kV, przy wjeździe na teren Państwa obiektu od ul. Węglowej w Bielsku-Białej (działka nr 3443/7). Złącze zostanie wyposażone w rozdzielnicę 15 kV z dwoma polami liniowymi przeznaczonymi dla podłączenia Państwa linii kablowych.

Planowane prace modernizacyjne sieci dystrybucyjnej 15 kV wymagają dostosowania instalacji elektrycznej Państwa obiektu do nowych warunków zasilania, tj. nowego miejsca przyłączenia. W tym celu niezbędne będzie wykonanie przez Państwa i Państwa kosztem oraz staraniem nowych połączeń kablowych średniego napięcia 15 kV pomiędzy instalacją elektryczną obiektu, a wskazanymi polami liniowymi w projektowanym złączu kablowym ZKSN [BBB11443], dł. około 2 x 40 m.

Prosimy o dostosowanie instalacji odbiorczej do nowych warunków pracy sieci 15 kV w terminie do 31.07.2027 r.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A. 
Oddział w Bielsku-Białej
Kierownik Wydziału Planowania i Rozwoju

Franciszek Kowalski

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2023r., poz. 819) – Rozdział 10 § 49 ust. 5 lit. c)