



	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego	Data badania: 17.12.2024
Oddział terenowy w Katowicach		
Eksploatujący: 422682 POLENERGIA EMOBILITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRUCZA 24/26 00-526 WARSZAWA		Urządzenie: STACJA ŁADOWANIA OGÓLNODOSTĘPNA Typ: Terra AC W11-T-RD-MC-0 Wytwórca: ABB E-MOBILITY B.V. Numer ewidencyjny: N9E09001210 Numer fabryczny: TACW11-4-2122-T7625 Rok budowy: 2024 Liczba punktów ładowania: 1
Miejsce wykonania badania: BIELSKO-BIAŁA WARSZAWSKA 180		
Dokumenty odniesienia: Ustawa z dn. 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 317, 1356, 2348 z późn. zm); Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1316)		
Wykonano badanie: badanie techniczne wstępne Wynik badania: pozytywny		
Uwagi, zalecenia, niezgodności: Umieścić w sposób trwały poziome oznaczenie miejsca parkingowego. Zgodnie z §13.1 rozporządzenia Ministra Energii (Dz.U.z 2019 r. poz.1316) urządzenie może być eksploatowane pod warunkiem zapewnienia przez eksploatującego konserwacji, przeglądów serwisowych, wykonywania pomiarów elektrycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji eksploatacji. Natomiast, zgodnie z §14 wszelkie prace w ramach przeglądów serwisowych, konserwacji, napraw należy wykonywać zgodnie z instrukcją eksploatacji dokumentując w sposób potwierdzający ich przebieg. W przypadku zmiany podmiotu eksploatującego stację lub punktu ładowania, należy o tym fakcie poinformować UDT i dokonać zmian w EIPA (jeżeli dotyczy). Zgodnie z art. 2 pkt. 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych liczba stanowisk postojowych przy stacji ładowania musi być równa liczbie punktów ładowania.		
Hanek Sebastian Osoba upoważniona przez Eksploatującego		URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO INSPEKTOR PIOTR SOŁTYSIK DT 0253