



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Bielsku- Białej**

"NOMA 2" Katowice

Data wpływu2024-11-22

Nr4386

Bielsko-Biała, dnia 18.11.2024 r.

Znak sprawy: MZ.522.27.2024.ŁK

**Noma2 Sp. z o.o.
40-041 Katowice
ul. Plebiscytowa 36**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.11.2024 r., dotyczący wyrażenia zgody na podłączenie do systemu monitoringu pożarowego budynku Comfy Park Bielik w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 180 informuję, że nie wnoszę uwag do przedłożonej dokumentacji.

Przeprowadzone próby działania systemu sygnalizacji pożarowej i systemu monitoringu pożarowego wykazały ich prawidłowe funkcjonowanie oraz znajomość procedur postępowania w przypadku zadziałania systemów przez personel je obsługujący.

W związku z tym wyrażam zgodę na podłączenie budynku Comfy Park Bielik w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 180 do systemu monitoringu pożarowego i dostarczanie sygnałów pożarowych do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Bielsku-Białej
bryg. mgr inż. Roman Marekiewicz

Otrzymują:

1. Noma2 Sp. z o.o.
ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice – 1 egz.
2. TI 19 sp. z o.o.
ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa – 1 egz.
3. a.a. KM PSP B-B – MZ – 1 egz.
4. a.a. KM PSP B-B – MR – 1 egz.