

Częstość konserwacji							d	t	m	k	p	r	
1.1 Szafa sterownicza													
1	Sprawdzenie napięcia zasilania						●	●	●	●	●	●	●
2	Sprawdzenie styczników silnikowych i zacisków						●	●	●	●	●	●	●
3	Sprawdzenie funkcjonowania wszystkich komponentów instalacji						●	●	●	●	●	●	●
1.2 Z sieci publicznej przez bezpośrednie przyłącze lub przez stację mokrą / suchą													
1	Sprawdzenie manometrów						●	●	●	●	●	●	●
2	Ciśnienie wodociągowe, sprawdzenie nastawa włączników ciśnieniowych						●	●	●	●	●	●	●
3	Czyszczenie filtrów i osadników						●	●	●	●	●	●	●
4	Sprawdzenie zaworu membranowego						●	●	●	●	●	●	●
5	Czyszczenie osadnika piasku / filtra						●	●	●	●	●	●	●
6	Sprawdzenie funkcjonowania wszystkich komponentów instalacji						●	●	●	●	●	●	●
1.3 Z sieci publicznej przez zbiornik zapasu													
1	Sprawdzenie manometrów						●	●	●	●	●	●	●
2	Czyszczenie osadnika piasku / filtra						●	●	●	●	●	●	●
3	Sprawdzenie funkcjonowania wszystkich komponentów instalacji						●	●	●	●	●	●	●
1.4 Zbiornik zapasu i zbiornik pośredni													
1	Sprawdzenie manometru i poziomu napełnienia						●	●	●	●	●	●	●
2	Sprawdzenie ciśnienia wodociągowego i zaworów pływakowych						●	●	●	●	●	●	●
3	Nasmarować ruchome części przy zaworach pływakowych						●	●	●	●	●	●	●
4	Sprawdzenie szczelności zbiornika						●	●	●	●	●	●	●
5	Sprawdzenie i czyszczenie filtra i sita po stronie ssawnej						●	●	●	●	●	●	●
6	Sprawdzenie zbiornika pod względem korozji (wew. i zewn.) – co 3 lata						●	●	●	●	●	●	●
7	Sprawdzenie funkcjonowania wszystkich komponentów instalacji						●	●	●	●	●	●	●
1.5 Zbiornik hydroforowy													
1	Sprawdzenie manometru i poziomu napełnienia						●	●	●	●	●	●	●
2	Sprawdzenie przerw kontrolnych dla zbiornika hydroforowego						●	●	●	●	●	●	●
3	Sprawdzenie funkcjonowania wszystkich komponentów instalacji						●	●	●	●	●	●	●
1.6 Sprężarka do zasilania sprężonym powietrzem													
1	Sprawdzenie manometrów						●	●	●	●	●	●	●
2	Sprawdzenie poziomu oleju						●	●	●	●	●	●	●
3	Sprężarka-zbiornik ciśnieniowy odwodnić						●	●	●	●	●	●	●
4	Czyszczenie separatora oleju i wody						●	●	●	●	●	●	●
5	Sprawdzenie funkcjonowania zaworu bezpieczeństwa						●	●	●	●	●	●	●

Częstość konserwacji							d	t	m	k	p	r	
6	Sprawdzenie szczelności zaworu zwrotnego						●	●	●	●	●	●	●
7	Sprawdzenie funkcjonowania wszystkich komponentów instalacji						●	●	●	●	●	●	●
1.7 Pompa zasilająca zbiornik hydroforowy													
1	Sprawdzenie manometru i poziomu napełnienia						●	●	●	●	●	●	●
2	Sprawdzenie szczelności zaworu zwrotnego na zasilaniu						●	●	●	●	●	●	●
3	Sprawdzenie funkcjonowania wszystkich komponentów instalacji						●	●	●	●	●	●	●
1.8 Zasilanie dla straży pożarnej													
1	Sprawdzenie złączy węzowych i odwodnienia						●	●	●	●	●	●	●
2	Sprawdzenie funkcjonowania wszystkich komponentów instalacji						●	●	●	●	●	●	●
1.9 Armatura, zasuwa odcinająca, klapy i klapy zwrotne													
1	Sprawdzenie położen roboczych wszystkich armatur odcinających						●	●	●	●	●	●	●
2	Sprawdzenie ruchomości i szczelności						●	●	●	●	●	●	●
3	Czyszczenie i smarowanie wrzecion						●	●	●	●	●	●	●
1.10 Sieć rurowa													
1	Sprawdzenie mocowań i sieci rurowej pod względem uszkodzeń						●	●	●	●	●	●	●
2	Sprawdzenie przyłączy do płukania, zaworów odwadniających i odpowietrzających						●	●	●	●	●	●	●
3	Sprawdzenie ogrzewania rurociągów pod względem zakłóceń						●	●	●	●	●	●	●
4	Sprawdzenie ogrzewania rurociągów pod względem prawidłowego funkcjonowania						●	●	●	●	●	●	●
1.11 Instalacja dozoru													
1	Sprawdzenie napięcia zasilania						●	●	●	●	●	●	●
2	Sprawdzenie włączników krańcowych						●	●	●	●	●	●	●
3	Sprawdzenie systemu dozoru ciśnienia						●	●	●	●	●	●	●
4	Sprawdzenie termostatu						●	●	●	●	●	●	●
5	Sprawdzenie włącznika pływakowego						●	●	●	●	●	●	●
6	Sprawdzenie akumulatora centrali sygnalizacji zakłóceń						●	●	●	●	●	●	●
1.12 Okablowanie													
1	Sprawdzenie prowadzenia i ułożenia przewodów (kable)						●	●	●	●	●	●	●
2	Sprawdzenie pod względem uszkodzeń						●	●	●	●	●	●	●
3	Sprawdzenie elektrycznych uziemień rurociągów						●	●	●	●	●	●	●
1.13 Inne													
1	Sprawdzenie możliwości ogrzewania pomieszczenia						●	●	●	●	●	●	●
2	Sprawdzenie tabliczek informacyjnych instalacji						●	●	●	●	●	●	●
3	Kontrola prowadzenia książki eksploatacji						●	●	●	●	●	●	●

Kontrole należy przeprowadzać we wszystkie dni robocze. Przez niedziele i dni wolne nie może być przekroczony odstęp pomiędzy kontrolami wynoszący maksymalnie 3 dni.

W przypadku instalacji monitorowanych zgodnie z przepisami VdS i CEA kontrole codzienne nie są wymagane. Wymienione czynności muszą być wykonywane zgodnie z wytycznymi VdS, CEA, DIN, VDE.

● = nie wymagane

● = wykonuje użytkownik; wymagania minimalne: personel przeszkolony

● = wykonuje użytkownik; wymagania minimalne: przeszkolony personel o odpowiednich kwalifikacjach

● = wykonuje tylko specjalistyczna firma z uprawnieniami VdS

Skróty:

d = kontrole codzienne, t = rutynowe kontrole tygodniowe, m = kontrole miesięczne, k = rutynowe inspekcje kwartalne, p = rutynowe inspekcje półroczne, r = rutynowe inspekcje roczne