

Zakład Konstrukcji Stalowych- Roman Grzelak
Osiny ul. Opolska 29
46-070 Komprachcice
077-4121591,077-4121592



ŚWIADECTWO PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI I
JAKOŚCI MAŁOWANIA
1505/M/2012

Nazwa wyrobu KONSTRUKCJA STALOWA

Nr zamówienia: 16/R73/2012

1 Przygotowanie powierzchni do malowania		
Stopień czystości		S.A. 2,5
Powierzchnia: czysta , sucha, odtłuszczona		Tak
2 Warunki podczas malowania		
Temperatura powietrza		+12C°
Temperatura podłoża		
3, Wykonanie powłok malarskich		
Powłoka	Rodzaj powłoki	Średnia grubość powłoki suchej
I	Temaprime EUR	60µm
II	FD-50 RAL 9010	60µm
Prawidłowy		
4. Urządzenie pomiarowe: minitest		

Stwierdza się zgodność wykonania z wymaganiami.

Opole: dnia 20-03-2012

Zakład Konstrukcji Stalowych
Roman Grzelak
Osiny ul. Opolska 29
46-070 KOMPRACHCICE
NIP 754-108-97-42, REGON 53214496