



LEGENDA	
	Linia wentylacyjna nawiewna-N1
	Linia wentylacyjna wywiewna -W1
	Linia wentylacyjna wywiewna -Ww
	Kratka transferowa
	Anemostat nawiewny/wywiewny
	Nawiewnik/wywiewnik sufitowy
	Nawiewnik wyporowy
	Instalacja freonowa/CO2 dla mroźni i chłodni
	Przepustnica
	Podłączenie elastyczne
	Przepustnica
	Kłapa zwrotna
	Rewizja
	OK x 3,35m Rzędna osi kanału
	SK x 3,35m Rzędna spodu kanału (bez izolacji)

UWAGI OGÓLNE:

- WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANymi.
- WYMIARY AKTUALNEGO STANU BUDOWLANEGO PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
- KOLIZJE ZABEZPIECZYĆ
- ROBOTY BUD. - INST. MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z KOORDYNACJĄ
- W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
  - WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
  - NORMY P.K.N.
  - INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATYSTY ITB
  - INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
  - PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT
- PONIŻSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPACOWANIAM BRANŻOWYMI ORAZ DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ.
- SKALOWANIE Z RYSUNKÓW JEST ZABRONIONE.
- W RAZIE STWIERDZENIA KOLIZJI URZĄDZEN, INSTALACJI LUB INNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU NIE UJAWNIANYCH NA PONIŻSZYM RYSUNKU WNOŚI SIĘ O WSTRZYMANIE PRAC I KONTAKT Z GENERALNYM WYKONAWCĄ
- SKROPIŃNY Z CENTRALI WENTYLACYJNEJ NALEŻY ODPROWADZIĆ DO NAJBLIŻSZEJ KANALIZACJI SANITARNEJ. SKROPIŃNY Z PAROWNIKÓW MROŹNI I CHŁODNI ODPROWADZIĆ DO NAJBLIŻSZEGO PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projekt

**TYPOWA RESTAURACJA  
WOLNOSTOJĄCA  
DRIVE THRU  
TYP BURGER KING DT280**

Inwestor

REX CONCEPTS BK POLAND S.A.  
ul. Wolska 88  
01-141 Warszawa

Projektant Branżowy

SUGG SP. z o.o.  
ul. Sanocka 34, 61-315 Poznań

PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Kamil Radojczak	WIP/10391/PWIS/22	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
mgr inż. Maciej Sugiera		
mgr inż. Jakub Sugiera		
mgr inż. Daria Wykret		
SPRAWDZAJĄCY	Nr upr.	Podpis

Faza projektu	PROJEKT WYKONAWCZY
Branża	SANITARNA
Tytuł rysunku	RZUT PARTERU-INSTALACJE HVAC SPECYFIKACJA - NAWIEW
Numer rysunku	IW-02.1
Skala	1:50
Data	2023.03
Rewizja	
Str	