



W regałach wykonanych przez Jysk na zapleczach należy wykonać instalację tryskaczową w regałach. Projekt instalacji regalowej do wykonania na podstawie osobnego opracowania projektowego, które musi być zlecone przez Jysk.

W przypadku składowania na regałach z użyciu palet (ST4) maksymalny poziom składowania będzie wynosił 3,7 m (tym samym można w standardowych regale - przesłanym we wcześniejszej korespondencji - składować dwie pełne palety i jedną półówkę) przy intensywności zraszania 15,0mm/min – składowane będą towary kategorii I do III.

Inni najemcy:			
Kategoria składowania	Maksymalna wysokość składowania [m]		
	Składowanie typu ST1 w stochach	Inne typy składowania	Szerokość pasów wolnych od składowania
Kategoria I	4,0	3,5	2,0
Kategoria II	3,0	2,6	2,0
Kategoria III	2,1	1,7	2,0
Kategoria IV	1,2	1,2	2,0

Zaświadczenie zewnętrzne przy wejściach do Najemców
- Nie dopuszcza się żadnego składowania z uwagi na brak ochrony tryskaczowej (na podstawie wytycznych Inwestora)