

- | RURA | | ŁĄCZENIA NA SZYBKOKŁĄCZA
KOŁNIERZE LUB SPAWANIE
NIE GWINTOWAĆ !!!
ISO 4200 rzqd D | | ŁĄCZENIA NA SZYBKOKŁĄCZA
KOŁNIERZE LUB SPAWANIE
WARSZTATOWE
MOŻNA GWINTOWAĆ !!!
ISO 65M | | |
|------|-------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | MIN GRUBOŚĆ ŚCIĄNEK
[mm] | ŚCIĄNKI DOSTĘPNE
W POLSCE [mm] | MIN GRUBOŚĆ ŚCIĄNEK
[mm] | ŚCIĄNKI DOSTĘPNE
W POLSCE [mm] | |
| DN | ø ext | | | | | |
| 25 | 33,7 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | NIE SPAWAĆ NA
PLACU BUDOWY |
| 32 | 42,4 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | |
| 40 | 48,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | |
| 50 | 60,3 | 2,6 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | |
| 65 | 76,1 | 2,6 | 2,9 | | | |
| 80 | 88,9 | 2,9 | 2,9 | | | NIE GWINTUJE SIĘ |
| 100 | 114,3 | 3,2 | 3,2 | | | |
| 125 | 139,7 | 3,6 | 3,6 | | | |
| 150 | 168,3 | 4,0 | 4,0 | | | |
| 200 | 219,1 | 4,5 | 4,5 | | | |
| 250 | 273,1 | 5,0 | 5,0 | | | |

ID PROJEKTU	STADIUM	DATA	SKALA	NR RYS
V-23	PT	28.06.2024	1:30	106/T
NAZWA PLIKU				ID REWIZJI
V-23_PT_N_T_STACJA_ZKA-106				-