

TABELA NR 1_ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ Z BILANSEM POWIETRZA

Nr pomieszczenia	Funkcja pomieszczenia	Potencjalny najemca	Powierzchnia	Pełna wysokość lokalu	Kubatura w pełnej wysokości lokalu	Wysokość lokalu H=4m (Lokal nr 16 h=3,25m)	Kubatura w 4m wysokości lokalu (Lokal nr 16 h=3,25m)	Temperatura - zima	Temperatura - lato	Krotność wymian kubatura w 4m wysokości lokalu (Lokal nr 16 h=3,25m)	Strumień nawiewany przy założeniu 1os/5m ² i 30m ³ /h/os	Ilość powietrza świeżego na m2	Strumień wywiewany	Strumień wywiewany bezpośrednio	Rodzaj wentylacji Nawiew	Rodzaj wentylacji Wywiew	Straty statyczne	Zyski ciepła	Urządzenie grzewcze, chłodzące Urządzenie wentylacyjne
Nr	-		m ²	m	m ³	m	m ³	°C	°C	h ⁻¹	m ³ /h	m ³ /h/ m ²	m ³ /h	m ³ /h	-	-	W	W	typ/moc
LOKALE USŁUGOWE																			
16	LOKAL 16	KiK	542,97	7,08	3844,2	3,25	1764,7	21	24	1,9	3310	6,1	3250	60	mechaniczna	mechaniczna	26951	35120	Proj. monoblokowa centrala wentylacyjna naw-wyw CNW18 z wymiennikiem obrotowym, komorą mieszania, nagrzewnicą elektryczną, nagrzewnicą/ chłodnicą freonową, z wbudowanym agregatem skraplającym Wentylator wywiewny Ww16=60m3/h dp=100Pa Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą elektryczną Q=4kW 3x Zestaw typu split z klimatyzatorem freonowym i agregatem skraplającym o mocy Qch=12,7kW/Qgrz=13,5kW Konwektor elektryczny IP24 Qel=500W - 2szt Konwektor elektryczny IP24 Qel=1000W - 1szt
łącznie proj. CNW18											3310		3250	60	Ww16				
17	LOKAL 17	MAXI ZOO	376,37	6,94	2612,0	4,00	1505,5	20	24	2,0	2260	6,0	2200	60	mechaniczna	mechaniczna	22582	41401	Proj. monoblokowa centrala wentylacyjna naw-wyw CNW19 z wymiennikiem obrotowym, komorą mieszania, nagrzewnicą elektryczną, nagrzewnicą/ chłodnicą freonową, z wbudowanym agregatem skraplającym Wentylator wywiewny Ww17=60m3/h dp=100Pa Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą elektryczną Q=12,3kW - 2szt Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą elektryczną Q=2,0kW - 1szt System VRFz klimatyzatorami freonowymi o łącznej mocy Qch=50kW/Qgrz=50kW Konwektor elektryczny IP24 Qel=500W - 3szt
łącznie proj. CNW19											2260		2200	60	Ww17				

TABELA NR 1

Nr pomieszczenia	Funkcja pomieszczenia	Potencjalny najemca	Powierzchnia	Pełna wysokość lokalu	Kubatura w pełnej wysokości lokalu	Wysokość lokalu H=4m (Lokal nr 16 h=3,25m)	Kubatura w 4m wysokości lokalu (Lokal nr 16 h=3,25m)	Temperatura - zima	Temperatura - lato	Krotność wymian kubatura w 4m wysokości lokalu (Lokal nr 16 h=3,25m)	Strumień nawiewany przy założeniu 1os/5m ² 30m ³ /h/os	Ilość powietrza świeżego na m2	Strumień wywiewany	Strumień wywiewany bezpośrednio	Rodzaj wentylacji Nawiew	Rodzaj wentylacji Wywiew	Straty statyczne	Zyski ciepła	Urządzenie grzewcze, chłodzące Urządzenie wentylacyjne
Nr	-		m ²	m	m ³	m	m ³	°C	°C	h ⁻¹	m ³ /h	m ³ /h/ m ²	m ³ /h	m ³ /h	-	-	W	W	typ/moc
TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE II																			
T.05	KOMUNIKACJA	T.05.1	6,50	2,70	17,6	2,70	17,6	16	nie reg.	4,6	80				mechaniczna	mechaniczna	500	-	Proj. centrala nawiewna CN20 Vn=180m3/h z nagrzewnicą elektryczną Wentylator wywiewny Ww =180m3/h dp=200Pa 4x konwektor elektryczny IP24 Qel=zgodnie z tabelą Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą elektryczną Q=2,0kW - 1szt
	TOALETA MĘSKA	T.05.2	4,55	2,70	12,3	2,70	12,3	16	nie reg.	6,5	50			80	mechaniczna	mechaniczna	1000	-	
	TOALETA DAMSKA/ NPS	T.05.3	5,26	2,70	14,2	2,70	14,2	16	nie reg.	3,5				50	Infiltracja	mechaniczna	500	-	
	POM. DLA MATKI Z DZIECKIEM	T.05.4	4,67	2,70	12,6	2,70	12,6	21	nie reg.	4,0	50			50	Infiltracja	mechaniczna	1000	-	
łącznie proj. CN20											180			180	WT3				
18A	LOKAL 18A	L18A	59,97	7,18	430,6	4,00	239,9	20	26	1,9	460	7,7	400	60	mechaniczna	mechaniczna	3598	4798	Proj. monoblokowa centrala wentylacyjna naw-wyw CNW21 z wymiennikiem obrotowym, komorą mieszania, nagrzewnicą elektryczną, nagrzewnicą/ chłodnicą freonową, z wbudowanym agregatem skraplającym Wentylator wywiewny Ww =300m3/h dp=300Pa Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą elektryczną Q=4kW - 4szt Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą elektryczną Q=2kW - 1szt Lokal nr 18A - Zestaw typu split z klimatyzatorem freonowym i agregatem skraplającym o mocy Qch=7,3kW/Qgrz=8,3kW Lokal nr 18B - Zestaw typu split z klimatyzatorem freonowym i agregatem skraplającym o mocy Qch=5,2kW/Qgrz=5,9kW Lokal nr 20 - Zestaw typu split z klimatyzatorem freonowym i agregatem skraplającym o mocy Qch=10,5kW/Qgrz=11,3kW Lokal nr 21 - Zestaw typu split z klimatyzatorem freonowym i agregatem skraplającym o mocy Qch=7,3kW/Qgrz=8,3kW Lokal nr 22 - Zestaw typu split z klimatyzatorem freonowym i agregatem skraplającym o mocy Qch=13,5kW/Qgrz=16,0kW
18B	LOKAL 18B	WAKACJE PL L18B	37,06	7,18	266,1	4,00	148,2	20	26	1,9	280	7,6	220	60	mechaniczna	mechaniczna	2224	2965	
20	LOKAL 20	ŻABKA L19	85,80	7,18	616,0	4,00	343,2	20	26	1,9	650	7,6	590	60	mechaniczna	mechaniczna	5148	6864	
21	LOKAL 21	OPTYK L21	60,09	7,18	431,4	4,00	240,4	20	26	1,9	450	7,5	390	60	mechaniczna	mechaniczna	3605	4807	
22	LOKAL 22	DR MATERAC L22	127,69	7,18	916,8	4,00	510,8	20	26	1,9	960	7,5	900	60	mechaniczna	mechaniczna	7661	10215	
łącznie proj. CNW21											2800		2500	300	Ww18				