

Kanał z blachy ocynkowanej

Uszczelnic materiałem elastycznym

Kołnierz ochronny z blachy ocynkowanej
mocowanie, uszczelnienie masa dekarcka

Cokół stalowy np 1450x1050mm h=390mm
Tuleja rurowa (kwadratowa itp)z kołnierzem
klejonym – dopasować do przejścia

Uszczelnienie z papy podkładowej min.
25 cm

Termoizolacja wełna mineralna

Folia dachowa z miękkiego PCV
ze wzmocnieniem z nici
syntetycznych gr. 1,8mm
W rejonie otworowania blachy
dachowej pas skalnej wełny
mineralnej niepalnej A1,
o szer. dostosowanej do fałd
blachy,
wg DIN EN 13501, twarda, odporna
na chodzenie dla minimalnego
naprężenia ściskającego 0,65kN/m2
przy odkształceniu 10% –gr. 20cm

Folia paroizolacyjna PE 0,4mm,
klejona

Blacha stalowa trapezowa stalowa
T160 ocynkowana, obustronnie
powlekana tworzywem sztucznym
kolor RAL 9010

Wyrzutnia dachowa ponad poziomem
dachu

Włoty dodatkowo zabezpieczone siatką
stalową

Boczne lamele czerpni wykonane ze
stalowego profilu

Di1

klin narożny z materiału termoizolacyjnego
45x45 – przy przejściach okrągłych dopasować
do średnicy przejścia rurowego

- Uwagi:
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta.
 2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub rozbieżności - niezwłocznie powiadomić projektanta.
 3. Dokumentację należy traktować łącznie - tzn. wszystkie rysunki wraz z częścią opisową.
 4. Do realizacji należy przystąpić jedynie z kompletem dokumentacji wykonawczej z jej rewizjami i aktualizacjami.
 5. Dokumentację projektową branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej należy traktować łącznie.

NINIEJSZY PROJEKT JAKO UTWÓR JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH ©
+/- 0,00 = 302,14 m n p m

PANOVA Since 1987 Jednostka projektowa:		P.A. NOVA S.A. 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 e-mail: pracownia@panova.pl www.panova.pl / www.panova.blog	
Nazwa i adres Inwestora:		Redkom Park Bielsko Sp. z o. o. ul. Słoneczna 116A, 05-500 Stara Iwiczna	
Adres obiektu budowlanego:		Bielsko-Biała 43-300, ul. Warszawska, dz. nr ewid. 47/24, 60/1 Obręb ewid.: 0038- Stare Bielsko	
Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:		Nadbudowa z przebudową budynku handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (budową i przebudową komunikacji wewnętrznej, placów manewrowych, miejsc postojowych, budową schodów zewnętrznych, budową wiat na wózki sklepowe, przebudową skarpy, budowa i przebudowa zewnętrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji energetycznej i oświetleniowej) - lokal nr 0.04	
Treść dokumentacji projektowej:		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWALNY - lokal 0.04	
Projektant:		mgr inż. arch. Ewa Kukuczka upr. nr 41/SLOKK/2011/II	
Opracowanie:		Podpis:	
Sprawdzający:		Podpis:	
mgr inż. arch. Monika Jaśkiewicz Borecka		upr. nr 42/08/SLOKK/II	
Tytuł rysunku:			
PRZEJŚCIE PRZEZ DACH - CZERPNIĄ WYRZUTNIA			
Data rysunku:	Skala rysunku:	Edycja:	Nr rysunku wg listy kompletności:
KWIECIEŃ 2024		edycja 0	20240415 KLB_B_DET