

Wyniki ogólne

Wyniki ogólne

Ilość źródeł	1
Ilość podgrzewaczy	1
Ilość odbiorników ZW i CW	35
Ilość działek ZW i CW	74
w tym	
Ilość działek wody zimnej	42
Ilość działek wody ciepłej	32
Ilość obiegów cyrkulacyjnych	1
Ilość działek cyrkulacyjnych	1
Całkowita długość rurociągów	247,6 m
w tym ZW	100,4 m
w tym CW	91,5 m
w tym cyrkulacyjnych	55,6 m
Całkowita pojemność rurociągów	36,8 dm ³
w tym ZW	20,3 dm ³
w tym CW	11,0 dm ³
w tym cyrkulacyjnych	5,5 dm ³

Źródła wody

Źródło: bez nazwy

Rzędna źródła: 0,9 m

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa	Zimna woda	Ciepła woda	Cyrkulacja
Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa]	214,68		
Temperatura wody [°C]	5,0		
Przepływ w źródle [dm ³ /s]	1,090		