

Od: Piotr Andrzejczak <p.andrzejczak@projcare.com>
Wysłano: 12 kwietnia 2024 13:14
Do: 'hubert.nabozny@daldehog.pl'; 'k.chilimoniuk@projcare.com'
DW: 'mateusz.lyda@daldehog.pl'; 'grzegorz.bal@daldehog.pl'; 'Klaudia Drosińska'; 'kuznar@roofrenovation.pl'; 'Paweł Śnieżek'
Temat: RE: Karty materiałowe _ Bielsko Biała
Załączniki: BIELSKO_karty materiałowe

Witam
Poniżej uwagi do złożonych kart.

UWAGI OGÓLNE

- a. Proszę dołączyć raport klasyfikacyjny w zakresie oddziaływania ognia zewnętrznego, potwierdzający, że w zestawieniu całe pokrycie dachu z zastosowaniem takich wyrobów daje $B_{\text{roof}}(t1)$. Zazwyczaj producenci membran mają takie badania.
- b. Proszę składać karty według wysłanej wcześniej instrukcji (mail w zał.). Te karty umieściłem już na serwerze:

MEMBRANA PCV – status B

1. Uwagi dotyczące wyrobu:
 - a. Warunek konieczny – proszę dołączyć raport klasyfikacyjny w zakresie oddziaływania ognia zewnętrznego, potwierdzający, że w zestawieniu całe pokrycie dachu z zastosowaniem tej membrany daje $B_{\text{roof}}(t1)$.
 - b. Proszę dołączyć obliczenia doborowe łączników (rodzaj i ilość) i wytyczne mocowania membrany.
2. Uwagi organizacyjne – proszę poprawić kartę jak niżej:
 - a. Karty proszę umieszczać na serwerze, w mailu tylko informacja, że skopiowano kartę i podać lokalizację na serwerze.
 - b. Nieprawidłowa numeracja karty – wysłałem wcześniej w jaki sposób należy numerować karty (mail jeszcze raz w załączeniu).
 - c. W polu miejsce wbudowania proszę wpisać których dachów to dotyczy (np. D1, D1A, D4 itd.).
 - d. Proszę wypełnić poniższe pola. Jeśli nie wyspecyfikowano konkretnego wyrobu w Projekcie Wykonawczym, proszę zapisać ogólnie: „Membrana PCV 1,5 mm. Dokładnego wyrobu nie wyspecyfikowano”. W środkowej kolumnie należy wskazać zapis z Tabeli optymalizacji, jeśli była jakaś pozycja, dotycząca dachu (jeśli nie – „NIE DOTYCZY”):

	STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO	STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTYZMALIZACIE)	MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKON
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy			Membrana dachowa PVC 1,5 mm
Producent (nazwa, adres, www, tel)			Soprema Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 7, 05-870 Błonie
Parametry i kwalifikacje techniczne			Flagon SR PVC 1,5 mm

PIR – status B

1. Uwagi dotyczące wyrobu:
 - a. Proszę dołączyć obliczenia doborowe łączników (rodzaj i ilość).
2. Uwagi organizacyjne – proszę poprawić kartę jak niżej:
 - a. Karty proszę umieszczać na serwerze, w mailu tylko informacja, że skopiowano kartę i podać lokalizację na serwerze.
 - b. Nieprawidłowa numeracja karty – wysłałem wcześniej w jaki sposób należy numerować karty (mail jeszcze raz w załączeniu).

- c. W polu miejsce wbudowania proszę wpisać których dachów to dotyczy (np. D1, D1A, D4 itd.).
- d. Proszę wypełnić poniższe pola. Jeśli nie wyspecyfikowano konkretnego wyrobu w Projekcie Wykonawczym, proszę zapisać ogólnie: „PIR 15 cm, $\lambda=0,002 \text{ W/mK}$). Dokładnego wyrobu nie wyspecyfikowano”. W środkowej kolumnie należy wskazać zapis z Tabeli optymalizacji, jeśli była jakaś pozycja, dotycząca dachu (jeśli nie – „NIE DOTYCZY”):

	STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO	STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTIMALIZACJE)	MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKON
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy			Membrana dachowa PVC 1,5 mm
Producent (nazwa, adres, www, tel)			Soprema Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 7, 05-870 Błonie
Parametry i kwalifikacje techniczne			Flagon SR PVC 1,5 mm

FOLIA PAROIZOLACYJNA – status B

- Akceptacja wyrobu.
- Uwagi organizacyjne – proszę poprawić kartę jak niżej:
 - Karty proszę umieszczać na serwerze, w mailu tylko informacja, że skopiowano kartę i podać lokalizację na serwerze.
 - Nieprawidłowa numeracja karty – wysłałem wcześniej w jaki sposób należy numerować karty (mail jeszcze raz w załączeniu).
 - W polu miejsce wbudowania proszę wpisać których dachów to dotyczy (np. D1, D1A, D4 itd.).
 - Proszę wypełnić poniższe pola. Jeśli nie wyspecyfikowano konkretnego wyrobu w Projekcie Wykonawczym, proszę zapisać ogólnie: „Folia paroizolacyjna. Dokładnego wyrobu nie wyspecyfikowano”. W środkowej kolumnie należy wskazać zapis z Tabeli optymalizacji, jeśli była jakaś pozycja, dotycząca dachu (jeśli nie – „NIE DOTYCZY”):

	STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO	STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTIMALIZACJE)	MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKON
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy			Membrana dachowa PVC 1,5 mm
Producent (nazwa, adres, www, tel)			Soprema Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 7, 05-870 Błonie
Parametry i kwalifikacje techniczne			Flagon SR PVC 1,5 mm

Piotr Andrzejczak

Project Manager

Tel. +48 609 356 837

p.andrzejczak@projcare.com

ProjCare Poland sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 96, piętro 13

02-305, Warszawa

www.projcare.com

From: hubert.nabozny@daldehog.pl <hubert.nabozny@daldehog.pl>

Sent: Wednesday, April 10, 2024 1:43 PM

To: 'Piotr Andrzejczak' <p.andrzejczak@projcare.com>; k.chilimoniuk@projcare.com

Cc: mateusz.lyda@daldehog.pl; grzegorz.bal@daldehog.pl; 'Klaudia Drosińska' <drosinska@roofrenovation.pl>;

kuznar@roofrenovation.pl; 'Paweł Śniezek' <sniezek@roofrenovation.pl>

Subject: FW: Karty materiałowe _ Bielsko Biała

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam karty materiałowe dla pokrycia dachowego.

From: Klaudia Drosińska <drosinska@roofrenovation.pl>

Sent: Wednesday, April 10, 2024 11:26 AM

To: Hubert Nabozny <hubert.nabozny@daldehog.pl>

Cc: Paweł Śnieżek <sniezek@roofrenovation.pl>; Rafał Wójcik <wojcik@roofrenovation.pl>; Natalia Pogrzeba <pogrzeba@roofrenovation.pl>; Artur Kuźnar <kuznar@roofrenovation.pl>

Subject: Karty materiałowe _ Bielsko Biała

Dzień dobry,

Panie Hubercie w załączniku przesyłam karty materiałowe na:

01 Membrana dachowa

02 PIR

03 Folia paroizolacyjna

Proszę o akceptację.

Z poważaniem / Best regards

Klaudia Drosińska

Inżynier Budowy - Construction Engineer

drosinska@roofrenovation.pl

+48 530 966 298



Roof Renovation Sp. z o.o.
ul. Kępska 2G/3.2
45-129 Opole

NIP: 7543304363

REGON: 387674796

KRS: 0000873045

Kapitał: 300 000,00 PLN

www.roofrenovation.pl

biuro@roofrenovation.pl

+48 537 831 880