

redkom PRACOWNIA PROJEKTOWA		FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW		KM-A-008_rew 00_Asekuranty	
				REWIZJA: 00	
PROJEKT:		REDKOM PARK Bielsko		DATY PRZEKAZANIA REWIZJI:	
INWESTOR:		Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.		0 10.06.2024	
GENERALNY WYKONAWCA:		Daldehog Intl Sp. z o.o.		1	
				2	
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA					
INFORMACJE PODSTAWOWE					
BRANŻA:		Architektura		MIEJSCE WBUDOWANIA:	
				Dach projektowany	
IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU:		Słupek asekuracyjny		NAZWA HANDLOWA:	
				Trax TR 4.0 PRO	
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA					
	STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO	STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACJE)		MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ	
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy	Słupek asekuracyjny, dokładnego wyrobu nie wyspecyfikowano	Nie dotyczy		Trax TR 4.0 PRO	
Producent (nazwa, adres, www, tel)				Accen Fall Arrest Sp. z o.o. ul. Gzichowska 115 42-500 Będzin	
Parametry i kwalifikacje techniczne				Trax TR 4.0 PRO	
				mocowanie na nity	
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE					
ZAŁĄCZNIKI:		1 ZAŁ. 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – TRAX TR 4.0 PRO			
		2 ZAŁ. 2 DEKLARACJA ZGODNOŚCI - TRAX TR 4.0 PRO			
		3 ZAŁ. 3 SYSTEM MOCOWANIA			
		4			
		5			
CZĘŚĆ FORMALNA					
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):					
FIRMA:		Roof Renovation Sp. z o.o.		mgr inż. Paweł Śnieżek uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr upr. OPL/1305/PWBKb/16	
NAZWISKO:		Paweł Śnieżek		DATA: 10.06.2024	
STANOWISKO:		Kierownik Robót		PODPIS:	
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruje, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.					
ZATWIERDZENIE - STATUS					
PROJEKTANT: ☐ A/ Zaakceptowano ☐ B/ Zaakceptowano z uwagami ☐ C/ Nie zaakceptowano					
UWAGI					
DATA:					
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:					
INSPEKTOR/ KONSULTANT: ☒ A/ Zaakceptowano ☐ B/ Zaakceptowano z uwagami ☐ C/ Nie zaakceptowano					
UWAGI					

Proszę uwzględnić w dokumentacji (w tym powykonawczej) wyjaśnienie producenta systemu w sprawie deklaracji właściwości użytkowych/ deklaracji zgodności (mail z dnia 15-05-2024).

Proszę zastosować zasady montażu wskazane w Projekcie Wykonawczym (w tym detal) oraz wytyczne producenta.

DATA:

Inspektor nadzoru robót bud.

Piotr Andrzejczak

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

Ins. Bud. nr LOD/2572/OWOK/15

INWESTOR:

☐

A/ Zaakceptowano

☐

B/ Zaakceptowano z uwagami

☐

C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.