

redkom OPRAWIANIE		FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW		KM-A-000_rew 01_Płyta OSB	
				REWIZJA: 00	
PROJEKT:		REDKOM PARK Bielsko		DATY PRZEKAZANIA REWIZJI:	
INWESTOR:		Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.		0 28.06.2024	
GENERALNY WYKONAWCA:		Daldehog Intl Sp. z o.o.		1 30.08.2024	
				2	
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA					
INFORMACJE PODSTAWOWE					
BRANŻA:		Architektura		MIEJSCE WBUDOWANIA:	
				Zadaszenia nad witrynami	
IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU:		Płyta OSB		NAZWA HANDLOWA:	
				Płyta OSB	
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA					
	STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO	STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTIMALIZACJE)	MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ		
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy	Płyta OSB gr. 15mm	Płyta OSB gr. 15mm	Płyta OSB gr. 15mm		
Producent (nazwa, adres, www, tel)			KRONOSPAN OSB Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec		
Parametry i kwalifikacje techniczne					
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE					
ZAŁĄCZNIKI:	1 ZAŁ. 1 KARTA TECHNICZNA				
	2 ZAŁ. 2 DWU				
	3 ZAŁ. 3 ATEST HIGIENICZNY				
	4 ZAŁ. 4 CERTYFIKAT				
	5				
CZĘŚĆ FORMALNA					
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):					
FIRMA:		Roof Renovation Sp. z o.o.			
NAZWISKO:		Paweł Śnieżek		DATA:	
STANOWISKO:		Kierownik Robót		30.08.2024	
				PODPIS:	
				mgr inż. Paweł Śnieżek uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr upr. DPL/1305/PWPKH/16	
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.					
ZATWIERDZENIE - STATUS					
PROJEKTANT:					
☐ A/ Zaakceptowano ☐ B/ Zaakceptowano z uwagami ☐ C/ Nie zaakceptowano					
UWAGI					
DATA:					
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:					
INSPEKTOR/ KONSULTANT:					
☒ A/ Zaakceptowano ☐ B/ Zaakceptowano z uwagami ☐ C/ Nie zaakceptowano					
UWAGI					

Akceptacja z założeniem i pod warunkiem zastosowania impregnatu FOBOS M4 w celu zapewnienia parametru nierozprzestrzeniania ognia (NRO) płyt OSB.

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

Inspektor nadzoru robót bud.

Piotr Andrzejczak

Upr. Bud. nr LOD/2572/DWOK/15

INWESTOR:

☐

A/ Zaakceptowano

☐

B/ Zaakceptowano z uwagami

☐

C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.