

Piotr Andrzejczak

Do: m.trojan@elewacje-bukowiec.pl; mateusz.siarka@daldehog.pl;
hubert.nabozny@daldehog.pl
DW: k.chilimoniuk@projcare.com
Temat: RE: Bielsko galeria

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam podpisaną kartę. Umieściłem na serwerze, chociaż nie było gdzie, ponieważ nie było folderu z rewizją 2 dokumentacji, ale już sam to przerzuciłem.

Karta status B (akceptacja z uwagami), pozostały drobnostki formalne:

- **Brak DWU na zamek produkcji ROMB. – certyfikat zastępuje DWU** – [PA] 05-08-2024: certyfikat nie zastępuje DWU. Ustawa o wyrobach budowlanych jest jednoznaczna. Producent musi mieć wystawioną deklarację.
- **Brak DWU na wkładkę WILKA. – certyfikat zastępuje DWU** – [PA] 05-08-2024: certyfikat nie zastępuje DWU. Ustawa o wyrobach budowlanych jest jednoznaczna. Producent musi mieć wystawioną deklarację.

oraz, jak rozumiem, na inną kartę:

- Poproszę również o przestanie dokumentacji dla asortymentu drzwi przesuwanych. – [PA] 29-07-2024: brak.
– [PA] 05-08-2024: rozumiem, że na to będzie osobna karta materiałowa?

Piotr Andrzejczak

Project Manager

Tel. +48 609 356 837

p.andrzejczak@projcare.com

ProjCare Poland sp. z o.o.

Aleja Wilanowska 5/28

02-765 Warszawa

www.projcare.com

From: m.trojan@elewacje-bukowiec.pl <m.trojan@elewacje-bukowiec.pl>

Sent: Wednesday, July 31, 2024 12:06 PM

To: 'Piotr Andrzejczak' <p.andrzejczak@projcare.com>; mateusz.siarka@daldehog.pl; hubert.nabozny@daldehog.pl

Subject: FW: Bielsko galeria

Dzień dobry

Poniżej przesyłam odpowiedzi

Mateusz proszę umieścić rewizje karty na serwerze

Z poważaniem

Trojan Marek

e-mail: m.trojan@elewacje-bukowiec.pl

tel: 515 166 646

Adres Firmy

P.P.H.U. Bukowiec, Mariusz Bukowiec

Kobylec 144

32-740 Łapanów

NIP 868-174-53-07

<http://www.elewacje-bukowiec.pl>

Jesteśmy uczestnikiem Programu

RZETELNA Firma

Sprawdź naszą rzetelność na

<https://wizytowka.rzetelnafirma.pl/RWPVFCNN>



Informujemy, że Administratorem wszelkich danych osobowych uzyskanych na drodze niniejszej wiadomości jest: PPHU Bukowiec Mariusz Bukowiec Kobylec 144 32-740 Łapanów.

Dane przetwarzane są w celach i na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Informujemy również o możliwości przetwarzania przez nas danych niezidentyfikowanych.

Więcej szczegółów dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj:

www.elewacje-bukowiec.pl

Jednocześnie informujemy, że powyższa wiadomość wraz z załącznikami zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie dla jej adresata.

Jakiegolwiek ujawnianie, kopiowanie lub rozpowszechnianie niniejszej wiadomości przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione i stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

Jeżeli nie jesteś adresatem tej wiadomości lub otrzymałeś ją przez pomyłkę prosimy o natychmiastowe powiadomienie nadawcy a następnie całkowite jej zniszczenie

From: Piotr Andrzejczak <p.andrzejczak@projcare.com>

Sent: Monday, July 29, 2024 4:28 PM

To: m.trojan@elewacje-bukowiec.pl; mateusz.siarcka@daldehog.pl; agata.zygmunt@ppalfa.pl
Cc: 'Kewin Chilimoniuk' <k.chilimoniuk@projcare.com>; bb@ppalfa.pl; 'Magdalena Sobczak' <m.sobczak@projcare.com>
Subject: RE: Bielsko galeria

Dzień dobry

Poniżej przesyłam skopiowane uwagi, które wysłałem do zerowej rewizji karty materiałowej z komentarzem w kolorze:

- Niebieski – wymaga Państwa odpowiedzi, wyjaśnienia
- Zielony – wyjaśnione
- Czerwone - odpowiedzi

Poproszę również ALFA o informację czy będą jakieś uwagi?

Do kart materiałowych proszę załączać również Kewina (adres w DW).

Poniżej wspomniane uwagi z komentarzem:

1. Proszę potwierdzić z ALFA: - [PA] 29-07-2024: czy potwierdzono?
 - a. kolorystykę samozamykaczy;
 - b. długość pochwyty.

To jest potwierdzony pochwyty jak w załączniku, samozamykacz srebrny taki jak proponowałeś. Pamiętaj ze pozycje na ramieniu jak i na szynie – mail od Mateusza Siarki z dn. 22-07-2024 – [PA], 05-08-2024:OK, temat zamknięty
2. Proszę dołączyć całą KOT, dotyczącą pochwyty (jest tylko pierwsza strona). – [PA] 29-07-2024: OK, uzupełniono
3. Prośba o odświeżenie tematu RC2 – w kontekście ustaleń, dotyczących zamków w drzwiach witrynowych, konkluzja była taka, że osiągniemy RC2. Proszę o informację w tym zakresie.
 - [PA] 29-07-2024: kwestia zabezpieczeń antywłamaniowych została ustalona – dwa zamki z wkładką klasy C, bolce antywyważeniowe, zamek ze ślepym elektroygłem zawiasy nawierzchniowe trzyskrzydłowe
 - [PA] 29-07-2024: na widoku witryny nr 4 brakuje w opisie bolców antywyważeniowych – **uzupełnione** – [PA] 05-08-2024: OK, uzupełniono
4. Proszę uwzględnić wszelkie wymagania najemców, określone przez Koordynatorkę najmu, Magdę Sobczak. W załączeniu przesyłam zestawienie z określeniem wymaganego wyposażenia drzwi witrynowych (było już przesłane do DALDEHOG). Poniżej wyciąg z tych wymagań (tylko w zakresie drzwi rozwiernych, bo tego dotyczy ten wątek, ale są też wymagania dla drzwi przesuwanych):
 - a. MEDIA EXPERT – WITRYNA 9 - dodatkowe parametry drzwi zewnętrznych rozwiernych dwuskrzydłowych 90+45/210 pomiędzy osiami J i K' - lokalizacja zgodna z rzutem aranżacji Najemcy, wyposażone w dwa zamki, bolce antywyważeniowe, stopkę i samozamykacz szynowy, witryna oraz drzwi: szkło bezbarwne klasa P2 (przesunięcie drzwi wraz z kurtyną, ROP, oświetleniem AW etc.)
 - [PA] 29-07-2024: brak informacji o wyposażeniu drzwi w stopkę, brak dokumentów na samozamykacz szynowy. **Drzwi wyposażone w stopkę samozamykacz nawierzchniowy** – [PA] 05-08-2024: Widzę teraz w dokumentacji GEZE TS 5000, jest OK
 - b. KiK – WITRYNA 9 - dodatkowe parametry drzwi zewnętrznych rozwiernych dwuskrzydłowych 90+45/210 pomiędzy osiami K'' i M' - otwierające się na prawą stronę, z ramy aluminiowej bez środka w kolorze RAL 7016, z oszkleniem ze szkła bezpiecznego - VSG, łącznie z umieszczonymi na górze samozamykaczami drzwi oraz urządzeniem blokującym i odbojnikiem gumowym, podwójnym zamknięciem (dwa zamki z wkładką cylindryczną), na każdym skrzydle drzwi należy zainstalować dwa uchwyty drzwiowe z logo KiK, wejście bezprogowe
 - [PA] 29-07-2024: z widoku witryny trudno wywnioskować czy drzwi faktycznie otwierają się na prawą stronę – prawe skrzydło powinno być czynne, czy tak jest? – **prawe skrzydło czynne patrząc od zewnątrz** – [PA] 05-08-2024: OK
 - [PA] 29-07-2024: brak informacji o stopce i odbojniku gumowym (obowiązkowe wyposażenie) – **stopka+ odbój gumowy** – [PA] 05-08-2024: OK, proszę dołączyć dokumenty tych wyrobów.

- c. **MAXI ZOO** – WITRYNA 9 - dodatkowe parametry drzwi zewnętrznych rozwiernych dwuskrzydłowych 90+45/210 pomiędzy osiami M' i N' - lokalizacja zgodna z PW, wyposażone w pochwyty obustronny INOX, zamek z wkładką + zamek dodatkowy, samozamykacz w kolorze srebrnym, 3 zawiasy 3-skrzydłkowe
5. W drzwiach lokalu MEDIA EXPERT powinien być samozamykacz szynowy a nie ramieniowy (patrz ww. wymagania najemców). – [PA] 29-07-2024: Brak dokumentów samozamykacza szynowego. – **uzupełnione** – [PA] 05-08-2024: Widzę teraz w dokumentacji GEZE TS 5000, jest OK
6. Poproszę również o przesłanie dokumentacji dla asortymentu drzwi przesuwnych. – [PA] 29-07-2024: brak. – [PA] 05-08-2024: rozumiem, że na to będzie osobna karta materiałowa?
7. Który zamek proponują Państwo do zastosowania – załączony certyfikat zawiera kilka typów. Proszę to opisać w karcie materiałowej. **Zamek KP30** – [PA] 05-08-2024: OK
8. Brak DWU na zamek produkcji ROMB. – **certyfikat zastępuje DWU** – [PA] 05-08-2024: certyfikat nie zastępuje DWU. Ustawa o wyrobach budowlanych jest jednoznaczna. Producent musi mieć wystawioną deklarację.
9. Którą wkładkę WILKA proponują Państwo do zastosowania – załączony certyfikat zawiera kilka typów. Proszę to opisać w karcie materiałowej. – **1400 wkładka dwustronna** [PA] 05-08-2024: OK
10. Brak DWU na wkładkę WILKA. – **certyfikat zastępuje DWU** – [PA] 05-08-2024: certyfikat nie zastępuje DWU. Ustawa o wyrobach budowlanych jest jednoznaczna. Producent musi mieć wystawioną deklarację.
- 11. Jest jakaś dokumentacja formalna w zakresie bolców antywyważeniowych? – w karcie dołączona karta na bolce antywyważeniowe fapim** [PA] 05-08-2024: OK



Safety pawl assembly

Innych uwag z mojej strony nie ma. Kartę podpiszę po wyjaśnieniu powyższych.

Piotr Andrzejczak

Project Manager

Tel. +48 609 356 837

p.andrzejczak@projcare.com

ProjCare Poland sp. z o.o.

Aleja Wilanowska 5/28

02-765 Warszawa

www.projcare.com

From: m.trojan@elewacje-bukowiec.pl <m.trojan@elewacje-bukowiec.pl>

Sent: Tuesday, July 23, 2024 2:50 PM

To: 'Piotr Andrzejczak' <p.andrzejczak@projcare.com>; mateusz.siarka@daldehog.pl

Subject: RE: Bielsko galeria

Dzień dobry

W załączniku przesyłam rewizję dla karty 15 okucia do drzwi rozwiernych jedno i dwuskrzydłowych. Drzwi będą wyposażone zgodnie z rysunkiem z 10.06.2024 dwa zamki z wkładką klasy C, bolce antywyważeniowe, zamek ze ślepym elektrorygłem zawiasy nawierzchniowe trzyskrzydłkowe.

Mateusz proszę umieścić kartę na serwerze.

W załączniku dołączyłem widoki fasad (widok od zewnątrz) z drzwiami proszę potwierdzić kierunki otwierania czy wszystko się zgadza.

Samozamykacze w kolorze srebrnym ramieniowe za wyjątkiem drzwi do media EXPERT samozamykacz szynowy, Antaby nierdzewne P45 dł. 580 mm.

Z poważaniem

Trojan Marek

e-mail: m.trojan@elewacje-bukowiec.pl

tel: 515 166 646

Adres Firmy

P.P.H.U. Bukowiec, Mariusz Bukowiec

Kobylec 144

32-740 Łapanów

NIP 868-174-53-07

<http://www.elewacje-bukowiec.pl>

Jesteśmy uczestnikiem Programu

RZETELNA Firma

Sprawdź naszą rzetelność na

<https://wizytowka.rzetelnafirma.pl/RWPVFCNN>



Informujemy, że Administratorem wszelkich danych osobowych uzyskanych na drodze niniejszej wiadomości jest: PPHU Bukowiec Mariusz Bukowiec Kobylec 144 32-740 Łapanów.

Dane przetwarzane są w celach i na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Informujemy również o możliwości przetwarzania przez nas danych niezidentyfikowanych.

Więcej szczegółów dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj:

www.elewacje-bukowiec.pl

Jednocześnie informujemy, że powyższa wiadomość wraz z załącznikami zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie dla jej adresata.

Jakiegolwiek ujawnianie, kopiowanie lub rozpowszechnianie niniejszej wiadomości przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione i stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

Jeżeli nie jesteś adresatem tej wiadomości lub otrzymałeś ją przez pomyłkę prosimy o natychmiastowe powiadomienie nadawcy a następnie całkowite jej zniszczenie

From: Piotr Andrzejczak <p.andrzejczak@projcare.com>
Sent: Friday, July 19, 2024 9:11 AM
To: m.trojan@elewacje-bukowiec.pl; mateusz.siarka@daldehog.pl; hubert.nabozny@daldehog.pl
Cc: k.chilimoniuk@projcare.com; 'Magdalena Sobczak' <m.sobczak@projcare.com>; 'Mateusz Miszczyk' <mateusz.miszczyk@redkomdevelopment.com>
Subject: RE: Bielsko galeria

Dzień dobry

Rozmawiałem w tej sprawie z Panią Agatą Zygmunt-Sidor z pracowni ALFA. Zestawienie pod nazwą „V-23_PW_N_A_ZESTAWIENIE STOLARKI WITRYN” przygotowała na życzenie DALDEHOG jako podsumowanie wyposażenia witryn aby ułatwić jego dobór. Według Pani Agaty, ww. zestawienie zawiera również indywidualne życzenia najemców, które są podane w tabeli Excel pod nazwą „BIELSKO_NAJEMCY_20240610_drzwi”.

Proponuję aby Państwo przeszli to w następujący sposób:

- Potwierdzenie uwzględnienia wymagań określonych w „V-23_PW_N_A_ZESTAWIENIE STOLARKI WITRYN”
- Potwierdzenie uwzględnienia wymagań określonych w „BIELSKO_NAJEMCY_20240610_drzwi”
- Według informacji od Projektantki nie powinno być rozbieżności pomiędzy tymi plikami.

W kwestii RC2 – jeśli nie jest możliwe uzyskanie dokumentów na tę klasę bez zastosowania progów to według mnie wystarczy Pana propozycja („Możemy jedynie zastosować bolce antywyważeniowe oraz wkładki antywłamaniowe na które możemy dostarczyć papier”)

Piotr Andrzejczak

Project Manager

Tel. +48 609 356 837

p.andrzejczak@projcare.com

ProjCare Poland sp. z o.o.

Aleja Wilanowska 5/28

02-765 Warszawa

www.projcare.com

From: m.trojan@elewacje-bukowiec.pl <m.trojan@elewacje-bukowiec.pl>
Sent: Thursday, July 18, 2024 3:44 PM
To: 'Piotr Andrzejczak' <p.andrzejczak@projcare.com>; mateusz.siarka@daldehog.pl; hubert.nabozny@daldehog.pl
Subject: Bielsko galeria

Dzień dobry

Proszę o jednoznaczną odpowiedź według którego zestawienia mam kompletować okucia do drzwi rozwiernych i przesuwnych.

Przesłane karty na okucia do drzwi kompletowane były według otrzymanego zestawienia V-23_PW_N_A_ZESTAWIENIE STOLARKI WITRYN i w tym zestawieniu była rezygnacja z RC2.

W mailu z dnia 15-07-2024 dostałem załącznik BIELSKO NAJEMCY_20240610 który odnosi się do rysunku załączonego do maila z dn. 10.06.2024 (w załączniku V-23_PW_N_A_ZESTWIENIE WITRYN_C-506).
W Witrynach będą montowane drzwi bezprogowe na które nie jesteśmy w stanie przedstawić żadnego dokumentu dotyczącego kl. odporności na włamanie RC2 dla przegrody.
Możemy jedynie zastosować bolce antywyważeniowe oraz wkładki antywłamaniowe na które możemy dostarczyć papier.

Z poważaniem

Trojan Marek

e-mail: m.trojan@elewacje-bukowiec.pl

tel: 515 166 646

Adres Firmy

P.P.H.U. Bukowiec, Mariusz Bukowiec

Kobylec 144

32-740 Łapanów

NIP 868-174-53-07

<http://www.elewacje-bukowiec.pl>

Jesteśmy uczestnikiem Programu

RZETELNA Firma

Sprawdź naszą rzetelność na

<https://wizytowka.rzetelnafirma.pl/RWPVFCNN>



*Informujemy, że Administratorem wszelkich danych osobowych uzyskanych na drodze niniejszej wiadomości jest:
PPHU Bukowiec Mariusz Bukowiec Kobylec 144 32-740 Łapanów.*

Dane przetwarzane są w celach i na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Informujemy również o możliwości przetwarzania przez nas danych niezidentyfikowanych.

Więcej szczegółów dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj:

www.elewacje-bukowiec.pl

Jednocześnie informujemy, że powyższa wiadomość wraz z załącznikami zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie dla jej adresata.

Jakiegolwiek ujawnianie, kopiowanie lub rozpowszechnianie niniejszej wiadomości przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione i stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

Jeżeli nie jesteś adresatem tej wiadomości lub otrzymałeś ją przez pomyłkę prosimy o natychmiastowe powiadomienie nadawcy a następnie całkowite jej zniszczenie