


		FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW		AL23	
				REWIZJA: 00	
PROJEKT:		REDKOM PARK Bielsko		DATY PRZEKAZANIA REWIZJI:	
INWESTOR:		Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.		0 21.08.2024	
GENERALNY WYKONAWCA:				1	
				2	
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA					
Np. REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty					
REWIZJA 01 - uwzględnienie uwag inspektora, uzupełnienie aprobaty					
INFORMACJE PODSTAWOWE					
BRANŻA:		ŚLUSARKA ALUMINIOWA		MIEJSCE WBUDOWANIA: BURGER KING: FASADA	
IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU:		Rawlplug R-HPTIIZF Zinc Flake Throughbolts		NAZWA HANDLOWA: Rawlplug R-HPTIIZF Zinc Flake Throughbolts	
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA					
	STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO	STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTIMALIZACJE)	MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ		
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy	nie wyspecyfikowano	nie dotyczy	Rawlplug R-HPTIIZF Zinc Flake R-HPTUU ZF M12 l=120mm		
Producent (nazwa, adres, www, tel)	nie wyspecyfikowano	nie dotyczy	Rawlplug S.A. Ul. Kwidzińska 6 51-416 Wrocław Polska		
Parametry i kwalifikacje techniczne	nie wyspecyfikowano	nie dotyczy	ETA 17/0184 Opinia techniczna		
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE					
ZAŁĄCZNIKI:		1 ETA_17_0184_2018_R_HPTII_ZF_PL.pdf			
		2 Opinia_C4_WB, WO, ODG, HPT_ZF.pdf			
		3			
		4			
		5			
					
Przedsiębiorstwo Projektowo-Handlowo-Usługowe					
CZĘŚĆ FORMALNA					
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):		BUKOWIEC			
FIRMA:		Mariusz Bukowiec			
NAZWISKO:		Kobylec 144 32-740 Łapanów			
STANOWISKO:		NIP 868-174-53-07 Reg. 852736342			
		Tel/fax (14) 613 42 03 kom. 508 440 904			
		21.08.2024			
		DATA:			
		PODPIS: 			
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.					
ZATWIERDZENIE - STATUS					
PROJEKTANT:		☐ A/ Zaakceptowano ☐ B/ Zaakceptowano z uwagami ☐ C/ Nie zaakceptowano			
UWAGI					
DATA:					

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

INSPEKTOR/ KONSULTANT:

☐ A/ Zaakceptowano

☒ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

Akceptacja warunkowa - konieczne opracowanie obliczeń kołków, zgodnie ze wskazaniami Europejskiej Oceny Technicznej

DATA:

Inspektor nadzoru robót bud.
Piotr Andrzejczak

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

P. Andrzejczak
Upr. Bud. nr LOD/2572/DWOK/15

INWESTOR:

☐ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.