

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr K1/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

- Rury karbowane QRK w odcinkach z polietylenu wysokiej gęstości HDPE,
- Rury karbowane QRKS w odcinkach, wodoszczelne z polietylenu wysokiej gęstości HDPE,
- Rury karbowane QRK FLEX w kręgach z polietylenu wysokiej gęstości HDPE,
- Rury karbowane w kręgach QRKS FLEX, wodoszczelne z polietylenu wysokiej gęstości HDPE,
- Rury karbowane w kręgach QRK FLEX UV odporne na UV z polietylenu wysokiej gęstości HDPE,
- Rury karbowane QRKJ FLEX jednościenne w kręgach z polietylenu wysokiej gęstości HDPE,
- Złączki QZK do rur karbowanych,
- Uszczelki QUK do rur karbowanych,
- Pokrywy QPK i QPU do rur,
- Kolanka QKK do rur karbowanych.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Rury osłonowe karbowane jedno i dwuścienne (jedno-, dwu-, lub trzywarstwowe) wraz ze złączkami.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

W budownictwie komunikacyjnym, jako osłony do innych rur i przewodów, sieci technicznych – kabli telekomunikacyjnych, sygnalizacji świetlnej, kabli i przewodów elektrycznych i energetycznych, układanych w gruncie w pasie drogowym pod jezdnią lub poza jezdnią. Odpowiednie rury i kształtki mogą być stosowane ponad ziemią oraz na obiektach inżynierskich i inżynieryjnych.

4. Nazwa i adres producenta:

Q-SYSTEMS Sp.z o.o.
ul . Usługowa 15
64-100 LESZNO

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2019/0367 wydanie 1

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Właściwości użytkowe wyrażone w poziomach, klasach lub w sposób opisowy	Jedn.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Rury osłonowe faliste (karbowane) wraz ze złączkami.	Sztywność obwodowa SN rur	SN ≥ 4 , ≥ 6 , ≥ 8	kN/m ²	Lub klasie wyższej zgodnie z oznaczeniem na rurze
		Odporność na uderzenia rur (warunki badania wg PN-EN 61386-24)	Brak uszkodzeń i pęknięć	-	
		Odporność na ściskanie	250, 450, 600 lub 750	N	Lub odporności wyższej zgodnie z oznaczeniem na rurze
		Odporność na rozprzestrzenianie płomienia	Próbka nie zapala się lub gaśnie przed upływem 30 sek. od usunięcia płomienia	-	Dla wyrobów oznaczonych NP

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał


Krzysztof Malcherek
członek zarządu

 Q-SYSTEMS Sp.z o.o.
ul. Usługowa 15 64-100 Leszno
NIP 6972305279 KRS 0000421399
www.qsystems.pl

Krzysztof Malcherek
Dyrektor Produkcji

Leszno 24.10.2021