

redkom development	FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW		AL27	
			REWIZJA: 00	
PROJEKT:	REDKOM PARK Bielsko	DATY PRZEKAZANIA REWIZJI:	0	23.08.2024
INWESTOR:	Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.		1	
GENERALNY WYKONAWCA:			2	
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA				
Np. REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty REWIZJA 01 - uwzględnienie uwag inspektora, uzupełnienie aprobaty				
INFORMACJE PODSTAWOWE				
BRANŻA:	ŚLUSARKA ALUMINIOWA	MIEJSCE WBUDOWANIA:	Burger King	
IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU:	LAMELE AKUSTYCZNE	NAZWA HANDLOWA:	Aluminiowa lamela dźwiękochłonna Morad MD-160	
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA				
	STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO	STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTIMALIZACJE)	MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ	
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	Aluminiowa lamela dźwiękochłonna Morad MD-160	
Producent (nazwa, adres, www, tel)	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	Morad Sp. z o.o. 83-300 Kartuzy, ul. Kościarska 13	
Parametry i kwalifikacje techniczne	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	DWU L-01/2024	
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE				
ZAŁĄCZNIKI:	1 DWU MD160-1.pdf			
	2			
	3			
	4			
	5			
CZĘŚĆ FORMALNA				
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):				
FIRMA:	PPHU BUKOWIEC			
NAZWISKO:	Jarosław Zych	DATA:	23.08.2024	
STANOWISKO:		PODPIS:	Jarosław Zych	
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.				
ZATWIERDZENIE - STATUS				
PROJEKTANT:	☐ A/ Zaakceptowano ☐ B/ Zaakceptowano z uwagami ☐ C/ Nie zaakceptowano			
UWAGI				

Wbudowano na obiekcie... ul. Wawrzynki 182

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

INSPEKTOR/ KONSULTANT:

☒ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

Inspektor nadzoru robót bud.

Piotr Andrzejczak

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

Upr. Bud. nr LOD/2572/DWOK/15

INWESTOR:

☐ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie).
Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.

Wbudowano na obiekcie...

ul. Wawerska 132

Marek Stefan
KIEROWNIK ROBÓT

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr L-01/2024

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Aluminiowa lamela dźwiękochłonna MORAD® MD-160
2.	Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:	Wyrób przeznaczony do stosowania w obiektach budownictwa mieszkalnego, przemysłowego i użyteczności publicznej zgodnie z Art. 2 ust. 3 (CPR) nr 305/2011
3.	Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:	MORAD® MD-160 MORAD sp. z o.o. 83-300 Kartuzy; ul. Kościerska 13
4.	W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:	nie dotyczy
5.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:	System 4
6.	Nazwa i nr identyfikacyjny jednostki	Centrum Techniki Okrętowej Gdańsk (nr akredytacji AB 1241)
7.	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:	nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Izolacyjność akustyczna $R_w(C_w; C_{tr})$	12 (-1; -2) dB	PN EN 10140-2:2011
Przekrój fizyczny	35,5 %	Nie dotyczy
Klasa odporności na wiatr	Klasa 6 Rozstaw podkonstrukcji nośnej: 2500 mm	PN-EN 13659 + A1:2010P
Grubość powłoki lakierniczej	60 μ m	PN-EN ISO 2360:2006; PN-EN ISO 2409:2006
Substancje niebezpieczne	npd.	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.

Kartuzy 20.06.2024

(miejsce i data wystawienia)

MORAD Sp. z o.o.
83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 13
NIP 589-000-94-27, identyf. 008478244
tel. 58 694 91 50, fax: 58 694 91 91

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

[Podpis]

Wbudowano na obiekcie...

ul. Wawrzowska 182

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

[Podpis]
Marek Gójski
Kierownik robót