

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

INSPEKTOR/ KONSULTANT:

☒ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

Inspektor Nadzoru Branży
mgr inż. Mariusz Wojanowski
MAP 02/17/OWOS/19

10.05.2027

INWESTOR:

☐ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie).
Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr : 1/2018-KRĄG ϕ 500 – STAŃKO

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : Studzienka niewłazowa DN 500.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Umożliwienie dostępu oraz umożliwienie napowietrzania i wentylacji systemów kanalizacyjnych, na przykład pod jezdniami, pod obszarami parkingów, ustabilizowanych poboczy oraz poza budynkami.
3. Producent : **Producent Wyrobów Betonowych „STAŃKO” Jacek Stańko, 32-071 Rusocice, ul. Krakowska 61.**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : System nr 4.
5. Norma zharmonizowana : PN-EN 1917:2002 + EN 1917:2002/AC:2008.
6. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1. Wymiar otworu:	NPD
2. Nośność zainstalowanych stopni zjazdowych:	Nie dotyczy
3. Wytrzymałość mechaniczna: - Wytrzymałość betonu: - Wytrzymałość na zgniatanie komory roboczej i elementów trzonu studzienki (kręgów).	$\geq C 35/45$ $\geq 30 \text{ kN/m}$
4. Wodoszczelność:	Brak przecieku na połączeniu przy ciśnieniu wewnętrznym - 40 kPa dla elementu podstawy studzienki - 30 kPa dla elementów komory roboczej i trzonu studzienki
5. Trwałość:	Odpowiednia do normalnych warunków użytkowania

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Rusocice, 3.07.2023
(miejsce i data wydania)

**WBUDOWANO
W OBIEKT**

PRODUCENT WYROBÓW BETONOWYCH

STAŃKO

JACEK STAŃKO

32-071 Rusocice, ul. Krakowska 61

NIP: 9442111818

Stańko

KIEROWNIK ROBÓT
GRANŻA SANITARNIA
(podpis)

mgr inż. Piotr Szużewski
Upr bud. Nr SLK/1543/OWOS/06
OC-SŁOIB Nr SLK/IS/4548/07

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**