

Karta rozruchu urządzenia Cube

Miejscowość, data
17.12.2024

Miejsce montażu

CH lokal Jysk Ul. Warszawska 180 Bielsko Biała

Data montażu

17.12.2024

Typ urządzenia

CUBE 40 RG/GM34

Nr seryjny

ROO/05266/05/24

Rodzaj / ilość (kg) czynnika

R410a-9,5kg

Serwis fabryczny

Flowair

Nr uprawnień personalnych

FGAZ-O/27/00080/20

Instalator

Kontrola montażu urządzenia przed uruchomieniem

Lp		Tak	Nie	Nie dotyczy
1	Wolne miejsce wokół urządzenia zgodne z Instrukcją Użytkownika i Montażu	☒	☐	☐
2	Prawidłowa wentylacja wymienników zewnętrznych	☒	☐	☐
3	Urządzenie wypoziomowane	☒	☐	☐
4	Prawidłowe uziemienie urządzenia	☒	☐	☐
5	Instalacja odgromowa urządzenia	☒	☐	☐
6	Prawidłowe napięcie zasilania	☒	☐	☐
7	Prawidłowo podłączony, o odpowiedniej średnicy przewód zasilający	☒	☐	☐
8	Odprowadzenia kondensatu do instalacji zbiorczej	☐	☒	☐
9	Prawidłowo zamontowane filtry powietrza	☒	☐	☐
10	Prawidłowo podłączone zasilanie nagrzewnicy elektrycznej	☐	☐	☒
11	Prawidłowo podłączona instalacja do nagrzewnicy wodnej	☐	☐	☒
12	Zamontowany zawór odcinający na instalacji gazowej	☒	☐	☐
13	Niezamierzający czynnik w instalacji nagrzewnicy wodnej	☐	☐	☒

Uwagi

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

4.1.11.

FLOWAIR Sp. z o. o.

ul. Chwaszczyńska 135, 81-571 Gdynia

NIP 9581440661

☎ 58 627 57 20

✉ info@flowair.pl

www.flowair.com

Dane chłodnicze

Lp		obieg I	obieg II	obieg III	obieg IV
1	Temperatura otoczenia	7 °C	7 °C	°C	°C
2	Ciśnienie statyczne	9,3 bar	9,3 bar	bar	bar
3	Niskie ciśnienie	bar	bar	bar	bar
4	Temperatura parowania	°C	°C	°C	°C
5	Temperatura ssania	°C	°C	°C	°C
6	Wysokie ciśnienie	bar	bar	bar	bar
7	Temperatura skraplania	°C	°C	°C	°C
8	Temperatura cieczy	°C	°C	°C	°C
9	Ilość czynnika R410A	kg	kg	kg	kg

Uwagi Nie sprawdzono parametrów pracy układu chłodniczego z uwagi na niską temperaturę zewnętrzną

Dane elektryczne

Lp			obieg I	obieg II	obieg III	obieg IV
1	Napięcie zasilania		3x400 V	V	V	V
2	Pobór prądu - sprężarka 1	L1	A	A	A	A
		L2	A	A	A	A
		L3	A	A	A	A
3	Pobór prądu - sprężarka 2	L1	A	A	A	A
		L2	A	A	A	A
		L3	A	A	A	A
			I stopień	II stopień	III stopień	IV stopień
4	Pobór prądu - nagrzewnica elektryczna	L1	A	A	A	A
		L2	A	A	A	A
		L3	A	A	A	A

Uwagi

Dane gazowe

Rodzaj gazu: ☒ GZ-50/E ☐ GZ 41,5/Lw ☐ GZ-35/Ls ☐ Propan ☐ Propan-Butan

Ciśnienie gazu: Ciśnienie statyczne [mbar] 27 Ciśnienie dynamiczne [mbar] 24

Parametry: CO₂ 9,1 Temperatura spalin 88 Lambda 1,3

Uwagi

Dane nagrzewnicy wodnej

Rodzaj czynnika grzewczego: ☐ Woda ☐ Glikol ☐ Inne

Temperatura czynnika grzewczego na zasilaniu nagrzewnicy [°C]

Temperatura czynnika grzewczego na powrocie z nagrzewnicy [°C]

Uwagi

Wnioski

Data pierwszego uruchomienia

17.12.2024

Paks

Czytelny podpis serwisanta

Czytelny podpis Klienta

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

FLOWAIR Sp. z o. o.

ul. Chwaszczyńska 135, 81-571 Gdynia

NIP 9581440661

☎ 58 627 57 20

✉ info@flowair.pl

www.flowair.com

