

	GEOLOGIA Konrad Sobol ul. Tatrzańska 34 43-300 Bielsko-Biała	www.geologia-sobol.pl e-mail: biuro@geologia-sobol.pl kom. +48 604 063 606
---	--	--

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH

z dnia 12-08-2024 r.

Zleceniodawca:	Daldehyg Intl Sp. z o.o ul. Ślężna 102-106, 53-111 Wrocław
Inwestycja:	Przebudowa budynku handlowego przy. Ul. Warszawskiej 180 w Bielsku-Białej
Lokalizacja:	Bielsko-Biała, ul. Warszawska 180
Przedmiot badań:	Podbudowa pod posadzkę
Urządzenie pomiarowe:	HMP LFG-SD nr:10607

Tabela 1. Wyniki badań- płyta HMP LFG-SD.

Lp.	Lokalizacja badań (załącznik nr 1)	Rodzaj gruntu	E_{vd} [MPa]	E_{v2} [MPa]	I_s
1	1	Przekrusz	79,72	159,44	0,98
2	2	Przekrusz	84,78	169,56	0,98
3	3	Przekrusz	83,04	166,08	0,98
4	4	Przekrusz	82,01	164,02	0,98
5	5	Przekrusz	81,79	163,58	0,98
6	6	Przekrusz	81,52	163,04	0,98

Wnioski:

1. Podbudowa spełnia założenia projektowe.

Opracował:


mgr inż. Konrad Sobol
upr. MŚ nr VII-1547
upr. MŚ nr V-1728

GEOLOGIA
KONRAD SOBOL
ul. Tatrzańska 34, 43-300 Bielsko-Biała
tel./fax (33) 819-42-71, kom. 604-063-606
NIP: 795-225-46-74 REGON: 180306386

Załączniki:

1. Mapa dokumentacyjna- zał. nr 1

