



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
– Państwowy Instytut Badawczy
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – National Research Institute
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska
Department of Environmental Health and Safety

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0561/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Przewody elastyczne wentylacyjne:
SONODUTC AD-3 o średnicy 80-800 [mm],
SONOLIGHT AD-L o średnicy 80-500 [mm],
SONOLIGHT PE AD-L o średnicy 80-500 [mm]

Zawierający / containing: aluminium, wełnę mineralną i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych, w budynkach użyteczności publicznej (w tym w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą) oraz w obiektach przemysłowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane oraz z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zastosowanie wyrobów w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z wełny mineralnej nie mogą być źródłem emisji włókien mineralnych do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.
05-552 Wola Mrokwiska
Al. Krakowska 10

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.
00-719 Warszawa
ul. Zwierzyniecka 8b



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.02.04 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.02.04 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 4 lutego 2022

The date of issue of the certificate: 4th February 2022

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

z up. M. Jankiewicz
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety, NIPH NIH - NRL
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349

24.10.2024

Wzrostek Jolanta Gaładamowicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. DPŚ/0252/1648242
W specjalności: instalacji i urządzeń ciepłota, wentylacji, gazowych, wodno-gazowych i kanalizacyjnych
do kierowania w zakresie budownictwa