

BUDYNEK HANDLOWY W BIELSKU BIAŁEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 180
PROTOKÓŁ Z PRÓBY PŁUKANIA I CIŚNIENIOWEJ I INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ

NR PROTOKOŁU	1/10/2024
DATA POMIARU	19.10.2024
NUMER LOKALU	L05.A

INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ ZOSTAŁA WYKONANA Z /RODZAJ I ŚREDNICA RUR/:
PE-RT DN20

WYNIKI POMIARU PRÓBY CIŚNIENIOWEJ:

Ciśnienie próby instalacji wody użytkowej – 6[bar]

Czas trwania próby – 2 [h]

TYP I NUMER PRZYRZĄDU POMIAROWEGO:

Manometr kontrolny 312.20

WYNIK PRÓBY SZCZELNOŚCI: ☒ POZYTYWNY ☐ NEGATYWNY

PŁUKANIE INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ: ☒ WYKONANO ☐ NIE WYKONANO

Stwierdzono, że wypływająca woda z instalacji nie wykazuje zanieczyszczeń i przebarwień.

UWAGI:

OSOBY	
BADANIA PRZEPROWADZIŁ (osoba posiadająca stosowne uprawnienia) <u>Szymon Stanczek</u>	data, pieczętka i podpis <u>Stanczek</u>
BADANIA NADZOROWAŁ (Kierownik Robót branży Sanitarnej) <u>B. Homijewski</u>	data, pieczętka i podpis <u>19.10.2024</u> <u>EURCCIPS Sp. z o.o.</u> <u>inż. Bartłomiej Fiedor</u>

KIEROWNIK ROBÓT:
inż. Marcin Nowak
upr. nr 233/02

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

KOMISJA KWALIFIKACYJNA

NR 130

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

Oddział Krakowski

31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28

tel. (0-12) 422-58-04

fax (0-12) 428-38-30



ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

NR E3/3921/130/20

E

UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA SIĘ
EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI
I SIECI NA STANOWISKU

EKSPLOATACJI

Świadectwo jest ważne do
08.10.2025 r.



Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO
Komisji Kwalifikacyjnej Nr 130

mgr inż. Krzysztof Dapiński

Podpis przewodniczącego komisji
(pieczęć inna)

Kraków, 09.10.2020 r.

data i miejsce wystawienia

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Za zgodność
z oryginałem

KOMISJA KWALIFIKACYJNA

NR 130

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

Oddział Krakowski

31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28

tel. (0-12) 422-58-04

fax (0-12) 428-38-30



ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

NR D3/3922/130/20

D

UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA SIĘ
EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI
I SIECI NA STANOWISKU

DOZORU

Świadectwo jest ważne do
08.10.2025 r.



Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO
Komisji Kwalifikacyjnej Nr 130

mgr inż. Krzysztof Dapiński

Podpis przewodniczącego komisji
(pieczęć inna)

Kraków, 09.10.2020 r.

data i miejsce wystawienia

KIEROWNIK ROBÓT
inż. Marcin Nowak
upr nr 233/02

KOMISJA KWALIFIKACYJNA

NR 130

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

Oddział Krakowski

31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28

tel. (0-12) 422-58-04

fax (0-12) 428-38-30



ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

NR E2/3919/130/20

E

UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA SIĘ
EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI
I SIECI NA STANOWISKU

EKSPLOATACJI

Świadectwo jest ważne do
08.10.2025 r.



PRZEWODNICZĄCY
Komisji Kwalifikacyjnej Nr 130

inż. Mariusz Zastawny

Podpis przewodniczącego komisji
(pieczęć inna)

Kraków, 09.10.2020 r.

data i miejsce wystawienia

Świadectwo jest ważne do
08.10.2025 r.



PRZEWODNICZĄCY
Komisji Kwalifikacyjnej Nr 130

inż. Mariusz Zastawny

Podpis przewodniczącego komisji
(pieczęć inna)

Kraków, 09.10.2020 r.

data i miejsce wystawienia

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

NR D2/3920/130/20

D

UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA SIĘ
EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI
I SIECI NA STANOWISKU

DOZORU

Komisja Kwalifikacyjna Nr 130 działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189), na podstawie wyniku egzaminu złożonego

w dniu 09.10.2020 r.

i protokołu nr E3/3921/130/20 stwierdza, że Pan:

Szymon Stańczak

posiadający numer ewidencyjny

PESEL 77120512298

i legitymujący się dokumentem tożsamości

CEA 379801

spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);

6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

8. przenysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;

10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 4, 6, 8.

Komisja Kwalifikacyjna Nr 130 działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189), na podstawie wyniku egzaminu złożonego

w dniu 09.10.2020 r.

i protokołu nr D3/3922/130/20 stwierdza, że Pan:

Szymon Stańczak

posiadający numer ewidencyjny

PESEL 77120512298

i legitymujący się dokumentem tożsamości

CEA 379801

spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku DOZORU w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);

6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

8. przenysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;

10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 4, 6, 8.

Komisja Kwalifikacyjna Nr 130 działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189), na podstawie wyniku egzaminu złożonego

w dniu 09.10.2020 r.

i protokołu nr E2/3919/130/20 stwierdza, że Pan:

Szymon Stańczak

posiadający numer ewidencyjny

PESEL 77120512298

i legitymujący się dokumentem tożsamości

CEA 379801

spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

Komisja Kwalifikacyjna Nr 130 działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189), na podstawie wyniku egzaminu złożonego

w dniu 09.10.2020 r.

i protokołu nr D2/3920/130/20 stwierdza, że Pan:

Szymon Stańczak

posiadający numer ewidencyjny

PESEL 77120512298

i legitymujący się dokumentem tożsamości

CEA 379801

spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku DOZORU w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne, gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2. sieci i instalacje ciepłownicze z urządzeniami pomocniczymi, o przepływie ciepła powyżej 50 kW;
4. przenysłowe urządzenia odbiorcze pary i goty wody, o mocy powyżej 50 kW;
5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW;
6. pompy, ssawki, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1, 2, 4, 5, 6, 9.

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne, gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2. sieci i instalacje ciepłownicze z urządzeniami pomocniczymi, o przepływie ciepła powyżej 50 kW;
4. przenysłowe urządzenia odbiorcze pary i goty wody, o mocy powyżej 50 kW;
5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW;
6. pompy, ssawki, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1, 2, 4, 5, 6, 9.

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Za zgodność
z oryginałem

KIEROWNIK
inż. Marcin Nowak
upr. nr 233/02