

Protokół z pomiarów ochronnych

RAP - 0128 - 2024 (oryginał)

Zleceniodawca:

VISION BAU SŁAWOMIR KOŁODZIEJ
8732634978
Grobla 17
33-130 Radłów

Miejsce przeprowadzenia pomiarów:

SINSAY Retail Park
ul. Warszawska 180
43-300 Bielsko Biała

Rodzaj pomiarów: Nowa instalacja

Pogoda: Słonecznie

Data pomiarów: 22.10.2024

Data następnych pomiarów: 22.10.2029

Instalacja:

☒ Nowa

☐ Rozbudowa

☐ Modyfikacja


☐ Istniejąca

Orzeczenie:

Instalacja nadaje się do eksploatacji

Wykonawca pomiarów: KABO Partner Kamil Borowski; Podgórna 59 lok. 22 93-272 Łódź
Pomiarowcy: Sławomir Habinowski; Andrzej Terszak
Miejsce przeprowadzenia pomiarów: SINSAY Retail Park; ul. Warszawska 180; 43-300 Bielsko Biała

Załączniki

 MERSERWIS PROFESJONALNA APARATURA KONTROLNO - POMIAROWA	ŚWIADECTWO WZORCOWANIA Nr świadectwa: 1349/MIE/2309020 Data wydania: 29.09.2023
OBIEKT WZORCOWANIA ¹⁾	Miernik parametrów sieci energetycznych SONEL MPI530IT
NUMER SERYJNY	C51806
ZGŁASZAJĄCY	FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA MARCIN OSMÓLSKI Poniatowskiego 16/6 05-200 Wołomin
METODA WZORCOWANIA	Wg procedury OP-W-01 "Wzorcowanie cyfrowych mierników wielkości elektrycznych" wyd. 1.5 z dnia 28.09.2023
WARUNKI ŚRODOWISKOWE	Temperatura otoczenia: 23 ±5 °C Wilgotność względna powietrza: (53 - 53,3) %
DATA I MIEJSCE WZORCOWANIA	29.09.2023 Laboratorium Andersa 10 gen. Wł. Andersa 10 00-201 Warszawa
SPÓJNOŚĆ POMIAROWA	Świadectwo w zakresie wzorcowania potwierdza spójność wyników pomiarów z jednostkami miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI).
WYNIKI WZORCOWANIA	Podano na stronach 3-6 niniejszego świadectwa wraz z wartościami niepewności pomiaru, odnoszą się tylko do wzorcowanego obiektu.
NIEPEWNOŚĆ POMIARU	Niepewność pomiaru została określona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2022. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku rozszerzenia $k = 2$.
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.  Starszy Metrolog Piotr Blicharz autoryzował Niniejsze świadectwo może być okazywane lub kopiowane tylko w całości. strona 1 z 6 MERSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. NIP 5260056571 REGON 012012494 KRS 0000406516 BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. PL 07 1500 1462 1877 8298 9000 0001 GEN. WŁ. ANDERSA 10, 00-201 WARSZAWA +48 22 931 25 21, 831 42 56 MERSERWIS@MERSERWIS.PL WWW.MERSERWIS.PL	

Świadectwo wzorcowania:
SONEL S.A. - MPI-530IT (SN: C51806)

Wykonawca pomiarów: KABO Partner Kamil Borowski; Podgórna 59 lok. 22 93-272 Łódź
Pomiarowcy: Sławomir Habinowski; Andrzej Terszak
Miejsce przeprowadzenia pomiarów: SINSAY Retail Park; ul. Warszawska 180; 43-300 Bielsko Biała

Załączniki

świadczenie jest ważne do dnia 27-01-2025 ORIGINAL CERTIFICATE INFOLINIA 601 900 900 KOMISJA KWALIFIKACYJNA SITP NiG Kraków NR 716 m.p. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej nr 716 <i>dr inż. Dominik Staśko</i> Kraków, 28-01-2020 data i miejsce wystawienia	KOMISJA KWALIFIKACYJNA NR 716 STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO  ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE NR D/72/716/20 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU
Komisja Kwalifikacyjna nr 716 działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku, w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189), na podstawie wyniku egzaminu złożonego w dniu: 28-01-2020 i protokołu nr: D/72/716/20 stwierdza, że Pan/Pani HABINOWSKI SŁAWOMIR posiadający/a/ numer ewidencyjny PESEL 84051806136 i legitymujący/a/ się dokumentem tożsamości CHZ 353416 spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie OBSŁUGI, KONSERWACJI, REMONTÓW, MONTAŻU, KONTROLNO-POMIAROWYM dla następujących urządzeń, instalacji i sieci	GRUPA 1: 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV 5. urządzenia elektrotermiczne 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego 8. elektryczna sieć trakcyjna 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2,3,5,7,8,9

Świadectwo kwalifikacyjne nr:
D/72/716/20

dla: Sławomir Habinowski

Wykonawca pomiarów: KABO Partner Kamil Borowski; Podgórna 59 lok. 22 93-272 Łódź

Pomiarowcy: Sławomir Habinowski; Andrzej Terszak

Miejsce przeprowadzenia pomiarów: SINSAY Retail Park; ul. Warszawska 180; 43-300 Bielsko Biała

Załączniki

Świadectwo jest ważne do dnia: 25.02.2025 r.

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
nr 071/120/14/19
Andrzej Terszak
podpis przewodniczącego komisji
(pieczęć imienna)

26.02.2020 Łódź
data i miejsce wystawienia

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
NR 071
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
Oddział Warszawski im. Kazimierza Szpotkańskiego
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 46
Komisja Kwalifikacyjna Nr 071/120/14/19

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
Nr E 5 1071/2020
E
UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA SIĘ
EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI
I SIECI NA STANOWISKU
EKSPLOATACJI

Komisja Kwalifikacyjna Nr 071
działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia
2003 roku, w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz.
828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189), na
podstawie wyniku egzaminu złożonego

w dniu 26.02.2020 r.
i protokołu nr 5 1071/2020
stwierdza, że Pan/Pani
Andrzej Terszak
posiadający/a numer ewidencyjny PESEL
92010714538
i legitymujący/a się dokumentem tożsamości
spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy
na stanowisku eksploatacji w zakresie
obrotowych transformatorów, remontów
montażu
dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenerge-
tyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające
i zużywające energię elektryczną:
pod 2. urządzenia, instalacje
i sieci elektroenergetyczne
o napięciu nie wyższym niż 1 kV
pod 1. sieci elektryczne
osieć miejską uliczną
pod 10. HK-Pala pod 2,7

Świadectwo kwalifikacyjne nr:

E5/071/2020

dla: Andrzej Terszak

RAP - 0128 - 2024	Data pomiarów:22.10.2024
Wykonawca pomiarów: KABO Partner Kamil Borowski;Podgórna 59 lok. 22 93-272 Łódź	
Pomiarowcy: Sławomir Habinowski; Andrzej Terszak	
Miejsce przeprowadzenia pomiarów: SINSAY Retail Park; ul. Warszawska 180; 43-300 Bielsko Biała	

Osoby wykonujące pomiary:

Imię	Nazwisko	Adres	Numer uprawnień	Stanowisko	Podpis
Sławomir	Habinowski	Czermna 271 38-245 Czermna	D/72/716/20	Sprawdzający	
Andrzej	Terszak		E5/071/2020	Wykonujący	

Identyfikacja użytych przyrządów:

Producent	Model	Numer seryjny
SONEL S.A.	MPI-530IT	C51806