

CONFY PARK w BIELSKO BIAŁEJ

PROTOKÓŁ ZE SPRAWDZENIA ZADZIAŁANIA LOKALNEGO WYŁACZNIKA PRĄDU


NR PROTOKOŁU	263/2024
DATA POMIARU	24.10.2024
NUMER LOKALU	L10
NAZWA LOKALU	MARTES SPORT

DOKONANO SPRAWDZENIA FUNKCJONOWANIA LOKALNEGO WYŁACZNIKA PRĄDU:

WYNIK: ☐ POZYTYWNY ☐ NEGATYWNY

Zadziałanie wyłącznika spowodowało wyłączenie obwodów zgodnie z opracowanym projektem.

LOKALIZACJA WYŁĄCZNIKA LWP.: w rejonie wejścia do sklepu

KOMISJA	
POMIAROWIEC <i>(osoba posiadająca stosowne uprawnienia SEP w kategorii E)</i> PAWEŁ SZAFRANIEC 249/G-1/E/041/08/22	data, pieczętka i podpis 24.10.2024. 
SPRAWDZAJĄCY <i>(osoba posiadająca stosowne uprawnienia SEP w kategorii D lub Kierownik Robót branży Elektrycznej)</i> ANDRZEJ WÓJCIK 249/G-1/E/039/08/22 249/G-1/D/017/08/22	data, pieczętka i podpis 24.10.2024 FIRMA USŁUGOWA „ELEKTRYK” Andrzej Wójcik ul. Spadzista 3, tel. 604 335 115 43-332 P/SARZOWICE NIP 9371498915 REGON 072192555

ZDZISŁAW MAZUREK
INŻYNIER ELEKTRYK
Upr. Nr 54/75 do kierowania,
nadzorowania, oceniania i projektowania
sieci i instalacji elektrycznych

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA