hydrant HP25
zasilanie i montaż hydrantu
po stronie Wynajmującego

hydrant HP25
zasilanie i montaż hydrantu
po stronie Wynajmującego

hydrant HP25
zasilanie i montaż hydrantu
po stronie Wynajmującego

Klimatyzator
wg projektu WM

brak sufitu
podwieszonego

PPØ20, i=1,5%

PPØ25, i=1,5%

PPØ32, i=1,5%

PPØ40, i=1,5%

szafkę pod zlewozmywak i umywalkę
zamontować równocześnie z przyborami
lokalizacja pionu
kanalizacji sanitarnej DN110
włączenie odprowadzenia skroplin
za pomocą syfonu kulowego

lokalizacja zestawu wodomierzowego,
wraz z wodomierzem uS 2,5–NK,
zaworem antyskażeniowym i zaworami odcinającymi
wysokość montażu 1,5m p.p.p. w lokalu
przewidzieć dostęp poprzez m
montaż drzwiczek rewizyjnych

zasilanie dystrybutora wody– zawór zwrotny
antyskażeniowy EA oraz zawór kolankowy
skierowany w dół o średnicy ¾", na wysokości
35–40cm z dostępem od gotowej ściany lub
płytek do krawędzi gwintu min. 4cm
projektowany pojemnościowy, ciśnieniowy,
elektryczny podgrzewacz wody 30dm³
montaż na wysokości 1,8m spód urządzenia
zlew w pomieszczeniu porządkowym
zamontować na wysokości 50cm

Objaśnienia:

- instalacja wodociągowa wg projektu budynku
- projektowane odprowadzenie skroplin
- instalacja hydrantowa wg projektu budynku
- projektowana instalacja wody zimnej
- projektowana instalacja ciepłej wody użytkowej
- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
- E pojemnnościowy, ciśnieniowy, elektryczny podgrzewacz wody firmy BIAWAR 30l
- HP25 hydrant HP25 zasilanie i montaż po stronie Wynajmującego

Uwaga:
Rzędną prowadzenia przewodów zweryfikować na etapie wykonastwa w stosunku do istniejących instalacji projektu podstawowego budynku.
Podane w projekcie rzędne odnoszą się do poziomu posadzki w lokalu.
Instalacje prowadzić w bruzdach ściennych ścian międzylokalowych lub wewnętrznych oraz w przedściankach

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Paweł Królikowski
nr upr. 4/2/2/2
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
STWIERDZAM
bez uwag / z uwagami
10-07-2024

mgr inż. HENRYK HAMPEL
43-310 BIELSKO-BIAŁA
ul. Pasterska 20, tel. 14 [illegible] 6
spr. bud. § 8 ust. 1 Dz.U. 94/71/794
§ 13 ust. 1 Dz.U. 94/61/251 poz. 1041 10/75

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)

Data 22.07.24 Lp. opinii 12/7/24

mgr inż. Anna Najderska-Kuglarz
Rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych
Nr uprawnienia 61-N/94
w zakresie bez ograniczeń
ul. H. Kajzara 18, tel. 601 930 862
43-300 BIELSKO-BIAŁA

UWAGA:
WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW, PRZED PRZESTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia wbudowane muszą posiadać aktualne aprobaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania.
Technologie i materiały użyte w projekcie są przykładowe. Dopuszcza się użycie innych materiałów i technologii o równoważnych lub wyższych parametrach technicznych po konsultacji z autorem projektu.

INWESTYCJA
Projekt aranżacji sklepu MARTES SPORT / lokal nr L10 /
w Parku Handlowym "REDKOM" zlokalizowanym
w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180

INWESTOR
MARTES SPORT Sp. z o.o.
ul. Malowany Dworek 115, 43- 300 Bielsko- Biała

AUTORZY
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH-em S.C.
43 - 300 Bielsko - Biała, ul. Żywiecka 132
tel./fax. +48/033/ 4968040 e-mail: pracownia@arch-em.pl www.arch-em.pl

DOKUMENTACJA

ETAP OPRACOWANIA POWYKONAWCZA

BRANŻA SANITARNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Alicja Lipowska Usługi Projektowe
30–039 Kraków, ul. Józefitów 11/4

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Sc. Grzegorz Magdziarczyk	MAP/0246/PWOS/14	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Krystyna Spytek–Wyroba		
	mgr inż. Katarzyna Synowiec		

TREŚĆ RYSUNKU: INSTALACJA WOD–KAN.

PODZIAŁKA 1:100

DATA OPRACOWANIA LIPIEC 2024

BRANŻA	NR RYSUNKU	REWIZJA
S	WK–01	0