

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:	
INSPEKTOR/ KONSULTANT: ☒ A/ Zaakceptowano ☐ B/ Zaakceptowano z uwagami ☐ C/ Nie zaakceptowano	
UWAGI	
Akceptuję w związku z uwzględnieniem uwag do poprzednich rewizji karty. Generalny Wykonawca potwierdził, że w obliczeniach wytrzymałościowych profili fasad uwzględniono obciążenie od montażu kurtyn powietrznych nad drzwiami wejściowymi.	
DATA: 13.06.2024	Inspektor nadzoru robót bud. Piotr Andrzejczak Upr. Bud. nr LOD/2572/DWOK/15
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:	
INWESTOR: ☐ A/ Zaakceptowano ☐ B/ Zaakceptowano z uwagami ☐ C/ Nie zaakceptowano	
UWAGI	
DATA:	
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:	
UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.	

Wbudowano na obiekcie... ul. Wawzowska 180

Mark Trojan
KIEROWNICZ ROBOT

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**