




redkom REKONSTRUKCJA		FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW		AL8	
				REWIZJA: 01	
PROJEKT:		REDKOM PARK Bielsko	DATY PRZEKAZANIA REWIZJI:		0 05.06.2024
INWESTOR:		Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.			1 12.06.2024
GENERALNY WYKONAWCA:					2
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA					
Nr. REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty					
REWIZJA 01 - uwzględnienie uwag inspektora, uzupełnienie aprobaty					
INFORMACJE PODSTAWOWE					
BRANŻA:		ŚLUSARKA ALUMINIOWA	MIEJSCE WBUDOWANIA:		WITRYNA 1,2,3,4,5,6,7,8,9
IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU:		Łączniki mechaniczne do stosowania w betonie	NAZWA HANDLOWA:		WITRYNA 1,2, 3,4,5,6,7,8,9
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA					
	STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO	STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTIMALIZACJE)	MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ		
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy	nie wyspecyfikowano	nie dotyczy	Łączniki mechaniczne do stosowania w betonie		
Producent (nazwa, adres, www, tel)	nie wyspecyfikowano	nie dotyczy	PPHU BUKOWIEC Kobylec 144, 32-740 Łapanów		
Parametry i kwalifikacje techniczne	nie wyspecyfikowano	nie dotyczy	ETA 17/0184 z 14/08/2018 Opinia techniczna dotycząca stosowania łączników		
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE					
ZAŁĄCZNIKI:	1 ETA 17/0184 z 14/08/2018				
	2 Opinia techniczna dotycząca stosowania łączników				
	3 DWA KOTWY KOPOROWE				
	4 OSWIETLENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE				
	5				
CZĘŚĆ FORMALNA					
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):					
FIRMA:	PPHU BUKOWIEC	DATA:		12.06.2024	
NAZWISKO:	Marek Trojan	PODPIS:			
STANOWISKO:	Kierownik robót	Kobylec 144, 32-740 Łapanów IN 868-144-32-740 Łapanów Tel. 12 668 81 33 81 33 363 42 Tel. 12 668 81 33 81 33 363 42			
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruję, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów inwestycji określonych Umową.					
ZATWIERDZENIE - STATUS					
PROJEKTANT:	☐ A/ Zaakceptowano ☐ B/ Zaakceptowano z uwagami ☐ C/ Nie zaakceptowano				
UWAGI					
Wbudowano na obiekcie. <i>ul. Wawrzynka 180</i>					
DATA:					
DOKUMENTACJA WYKONAWCZA					
Strona 1 z 2					

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:	
INSPEKTOR/ KONSULTANT: ☒ A/ Zaakceptowano ☐ B/ Zaakceptowano z uwagami ☐ C/ Nie zaakceptowano	
UWAGI Akceptacja wyrobu . Zgodnie z Europejską Oceną Techniczną ETA 17/0184 należy sporządzić obliczenia oraz rysunki konstrukcyjne dla danego obciążenia, które kotwa ma przenosić. Położenie kotwy musi być podane w rysunkach konstrukcyjnych.	
DATA: 14.06.2024 Inspektor nadzoru robót bud. Piotr Andrzejczak IMIE, NAZWISKO, PODPIS: <i>P. Andrzejczak</i> Upr. Bud. nr LOD/2572/PWOK/15	
INWESTOR: ☐ A/ Zaakceptowano ☐ B/ Zaakceptowano z uwagami ☐ C/ Nie zaakceptowano	
UWAGI	
DATA:	
IMIE, NAZWISKO, PODPIS:	
UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.	

Wbudowano na obiekcie... *ul. Wawrzowska 180*

Marek Trojan
KIEROWNIK ROBÓT

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA